

相野原配水場応急給水栓開設方法


① 門扉の解錠 (場所：配水場西側)



入口、出口に扉を2つ設置しています。

鍵：ダイヤル式南京錠（4桁数字）

記入してください↓



変更する際には、通知します。


② 排水



中にある蛇口すべてを全開にして、10分ほど流し続けてください。（管内に残っている古い水を排水しています）

※水の出が悪い場合には、裏面のページに沿って蛇口横にある発電機を稼働してください。

③ 水質検査（残留塩素の確認）



金網フェンスにある保管箱から試験紙を取出し、先端部分を蛇口から流れている水に数秒間当ててください。

試験紙の色が変わっている（白⇒紫）ことを確認した後に、給水を始めてください。