

# 施設修繕随意契約結果表

令和2年4月～令和2年6月  
契約分

さいたま市水道局

## 施設修繕随意契約結果表

公表事項	内容
所管課	配水課
件名	東部配水場6号配水ポンプ用インバータセル修繕
履行場所	さいたま市見沼区御蔵1567-1（東部配水場内）
契約締結日	令和2年4月17日
契約の相手方の商号又は名称	メタウォーター株式会社
契約金額 （円）	¥3,850,000
随意契約によることとした理由	<p>本件は、東部配水場6号配水ポンプインバータ盤内のセルの汚損により、配水ポンプの安定した運転ができない状態であるため、早急に修繕を行う必要がある。</p> <p>また、上記業者は本件の対象となるインバータ盤の製造業者であり、その仕様等を熟知していることから、同者以外では施工の信頼性を担保できないため、同者と随意契約することとした。</p>
備考	