

# 浄・配水場の有機フッ素化合物(PFOS及びPFOAの合計, PFHxS)の水質検査結果(令和6年度)

単位:ng/L

浄・配水場名	PFOS及びPFOAの合計(暫定目標値:合算で50ng/L)								PFHxS(目標値なし)							
	4~6月		7~9月		10~12月		1~3月		4~6月		7~9月		10~12月		1~3月	
	採水日	検査結果	採水日	検査結果	採水日	検査結果	採水日	検査結果	採水日	検査結果	採水日	検査結果	採水日	検査結果	採水日	検査結果
東部配水場	R6.5.13	5	R6.8.6	2 未満	—	—	—	—	R6.5.13	2 未満	R6.8.6	2 未満	—	—	—	—
西部配水場	R6.4.17	2	R6.7.22	3	—	—	—	—	R6.4.17	2 未満	R6.7.22	2 未満	—	—	—	—
南部配水場	R6.5.13	5	R6.8.6	5	—	—	—	—	R6.5.13	2 未満	R6.8.6	2 未満	—	—	—	—
北部配水場	R6.5.15	3	R6.8.19	2 未満	—	—	—	—	R6.5.15	2 未満	R6.8.19	2 未満	—	—	—	—
尾間木配水場	R6.4.10	2 未満	R6.7.17	5	—	—	—	—	R6.4.10	2 未満	R6.7.17	2 未満	—	—	—	—
白幡配水場	R6.4.17	6	R6.7.17	5	—	—	—	—	R6.4.17	3	R6.7.17	2 未満	—	—	—	—
深作配水場	R6.4.10	2 未満	R6.7.17	5	—	—	—	—	R6.4.10	2	R6.7.17	2 未満	—	—	—	—
大宮配水場	R6.5.15	2	R6.8.7	2	—	—	—	—	R6.5.15	2 未満	R6.8.7	2 未満	—	—	—	—
新都心配水場	R6.5.15	2	R6.8.7	2 未満	—	—	—	—	R6.5.15	2 未満	R6.8.7	2 未満	—	—	—	—
北浦和浄水場	R6.4.17	2 未満	R6.7.17	2 未満	—	—	—	—	R6.4.17	2 未満	R6.7.17	2 未満	—	—	—	—
東浦和浄水場	R6.5.8	4	R6.8.7	2 未満	—	—	—	—	R6.5.8	2 未満	R6.8.7	2 未満	—	—	—	—
土合浄水場	R6.4.17	2 未満	R6.7.22	2 未満	—	—	—	—	R6.4.17	2 未満	R6.7.22	2 未満	—	—	—	—
高鼻浄水場	R6.5.8	2 未満	R6.9.11	2 未満	—	—	—	—	R6.5.8	2 未満	R6.9.11	2 未満	—	—	—	—
日進浄水場	R6.4.17	2 未満	R6.7.22	2 未満	—	—	—	—	R6.4.17	2 未満	R6.7.22	2 未満	—	—	—	—
東大宮浄水場	R6.4.8	2 未満	R6.7.17	2 未満	—	—	—	—	R6.4.8	2 未満	R6.7.17	2 未満	—	—	—	—
馬宮配水場	R6.5.15	3	R6.8.19	2 未満	—	—	—	—	R6.5.15	2 未満	R6.8.19	2 未満	—	—	—	—
金重配水場	R6.5.13	4	R6.8.6	2	—	—	—	—	R6.5.13	2 未満	R6.8.6	2 未満	—	—	—	—
南下新井配水場	R6.4.8	2	R6.7.17	2 未満	—	—	—	—	R6.4.8	2 未満	R6.7.17	2 未満	—	—	—	—
相野原配水場	R6.5.13	4	R6.8.6	2 未満	—	—	—	—	R6.5.13	2 未満	R6.8.6	2 未満	—	—	—	—

\*「2未満」とは、定量下限値(2ng/L)を下回っていることを表します。

## 水源井戸の有機フッ素化合物(PFOS及びPFOAの合計, PFHxS)の水質検査結果(令和6年度)

単位:ng/L

浄配水場名	取水井	採水日	PFOS及びPFOAの合計 (暫定目標値:合算で50ng/L)	PFHxS (目標値なし)
東部配水場	1号井	R6.5.13	2 未満	2 未満
	2号井	-	-	-
	3号井	-	-	-
西部配水場	1号井	R6.9.11	2 未満	2 未満
	2号井	R6.9.11	2 未満	2 未満
	3号井	R6.9.11	2 未満	2 未満
	4号井	-	-	-
	5号井	-	-	-
南部配水場	1号井	R6.5.13	2 未満	2 未満
	2号井	R6.6.5	2 未満	2 未満
	3号井	-	-	-
	4号井	-	-	-
北部配水場	1号井	-	-	-
	2号井	-	-	-
	4号井	R6.5.15	2 未満	2 未満
尾間木配水場	2号井	-	-	-
	3号井	-	-	-
	4号井	-	-	-
	5号井	-	-	-
	6号井	-	-	-
深作配水場	1号井	R6.6.5	2 未満	2 未満
	2号井	R6.6.5	2 未満	2 未満
大宮配水場	2号井	R6.5.15	2 未満	2 未満
	3号井	R6.8.7	2 未満	2 未満
	4号井	R6.8.7	2 未満	2 未満
北浦和浄水場	1号井	R6.9.18	2 未満	2 未満
	2号井	R6.9.18	2 未満	2 未満
	3号井	R6.8.7	2 未満	2 未満

浄配水場名	取水井	採水日	PFOS及びPFOAの合計 (暫定目標値:合算で50ng/L)	PFHxS (目標値なし)
東浦和浄水場	1号井	R6.8.7	2 未満	2 未満
	2号井	R6.8.7	2 未満	2 未満
	4号井	R6.8.7	2 未満	2 未満
土合浄水場	1号井	-	-	-
	2号井	-	-	-
	3号井	-	-	-
	4号井	R6.9.18	2 未満	2 未満
	5号井	-	-	-
	6号井	R6.7.22	2 未満	2 未満
	7号井	R6.9.18	2 未満	2 未満
高鼻浄水場	1号井	-	-	-
	2号井	-	-	-
日進浄水場	1号井	R6.7.22	2 未満	2 未満
	2号井	R6.9.11	2 未満	2 未満
	3号井	R6.9.11	2 未満	2 未満
東大宮浄水場	1号井	R6.9.18	2 未満	2 未満
	2号井	R6.7.17	3	2 未満
	3号井	R6.9.18	2 未満	2 未満
	4号井	R6.9.18	2 未満	2 未満
金重配水場	1号井	R6.7.22	2 未満	2 未満
	2号井	R6.5.13	2 未満	2 未満
	3号井	-	-	-
	4号井	-	-	-
南下新井配水場	1号井	-	-	-
	2号井	-	-	-
	3号井	R6.7.17	2	2 未満
	4号井	R6.7.17	2	2 未満

\*「2未満」とは、定量下限値(2ng/L)を下回っていることを表します。