クリーンセンター大崎維持管理記録書(令和7年4月分)

処分した廃棄物	種類		処理量(t)
	可燃ごみ	1号炉	—
		2号炉	3,799
		3号炉	3,695

項目＼データ	測定位置		結果報告日(稼動時常時測定)	測定値(月平均値)	維持管理基準値
燃焼ガス温度※1 (℃)	燃焼室出口	1号炉	休炉	—	800 以上
		2号炉	4月30日	949	
		3号炉	4月30日	978	
集じん器に流入する燃焼ガスの温度※1 (℃)	集じん器入口	1号炉	休炉	—	概ね 200 以下
		2号炉	4月30日	170	
		3号炉	4月30日	170	
排ガス中の一酸化炭素濃度※1 (ppm)	集じん器出口	1号炉	休炉	—	100 以下
		2号炉	4月30日	6	
		3号炉	4月30日	4	

※1 燃焼排ガス中のダイオキシン類発生を抑制するための指標

冷却設備,排ガス処理設備にたい積したばいじん※2の除去を行った年月日	実施個所		除去を行った年月日
	冷却設備	1号炉	稼働時常時機械除去
		2号炉	稼働時常時機械除去
		3号炉	稼働時常時機械除去
	排ガス処理設備	1号炉	稼働時常時機械除去
		2号炉	稼働時常時機械除去
		3号炉	稼働時常時機械除去

※2 燃焼排ガス中に含まれる煤や灰

排ガス中のダイオキシン類濃度

項目＼データ	測定回数	採取した位置		採取した年月日	結果の得られた年月日	測定結果	法規制値
ダイオキシン類※3	1回/年	煙突(ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口)	1号炉			ng-TEQ/m^{3}N	1 ng-TEQ/m^{3}N
			2号炉			ng-TEQ/m^{3}N	
			3号炉			ng-TEQ/m^{3}N	

※3 標準状態（0℃，1気圧）に換算した排ガス中に含まれたダイオキシン類の量

排ガス中のばい煙濃度※4※5

項目＼データ	測定回数	採取した位置		採取した年月日	結果の得られた年月日	測定結果	法・条例規制値
硫黄酸化物	1回/2月	煙突(ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口)	1号炉			m^{3}N/h ppm	— m^{3}N/h
ばいじん	1回/2月					g/m^{3}N	0.08 g/m^{3}N
塩化水素	1回/2月					mg/m^{3}N ppm	200 mg/m^{3}N
窒素酸化物	1回/2月					ppm	180 ppm
全水銀	1回/4月					μg/m^3	50 μg/m^3
硫黄酸化物	1回/2月	煙突(ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口)	2号炉	4月21日	5月13日	0.40 m^{3}N/h 12 ppm	82.7 m^{3}N/h
ばいじん	1回/2月					<0.00077 g/m^{3}N	0.08 g/m^{3}N
塩化水素	1回/2月					28 mg/m^{3}N 17 ppm	200 mg/m^{3}N
窒素酸化物	1回/2月					61 ppm	180 ppm
全水銀	1回/4月					4.30 μg/m^3	50 μg/m^3
硫黄酸化物	1回/2月	煙突(ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口)	3号炉	4月21日	5月13日	0.38 m^{3}N/h 11 ppm	83.1 m^{3}N/h
ばいじん	1回/2月					<0.00068 g/m^{3}N	0.08 g/m^{3}N
塩化水素	1回/2月					30 mg/m^{3}N 18 ppm	200 mg/m^{3}N
窒素酸化物	1回/2月					52 ppm	180 ppm
全水銀	1回/4月					0.58 μg/m^3	50 μg/m^3

※4 年間測定回数や運転管理状況によって毎月の測定項目は異なります。
また、全水銀の再測定を行った場合はその平均値を表示することがあります。

※5 硫黄酸化物、塩化水素におけるばい煙濃度（容積比）は各項目の測定結果の下段に記載しています。

クリーンセンター大崎維持管理記録書(令和7年5月分)

処分した廃棄物	種類		処理量(t)
	可燃ごみ	1号炉	2,925
		2号炉	4,037
		3号炉	1,741

項目＼データ	測定位置		結果報告日(稼動時常時測定)	測定値(月平均値)	維持管理基準値
燃焼ガス温度※1 (℃)	燃焼室出口	1号炉	5月31日	928	800 以上
		2号炉	5月31日	957	
		3号炉	5月14日	967	
集じん器に流入する燃焼ガスの温度※1 (℃)	集じん器入口	1号炉	5月31日	170	概ね200 以下
		2号炉	5月31日	170	
		3号炉	5月14日	170	
排ガス中の一酸化炭素濃度※1 (ppm)	集じん器出口	1号炉	5月31日	6	100 以下
		2号炉	5月31日	7	
		3号炉	5月14日	5	

※1 燃焼排ガス中のダイオキシン類発生を抑制するための指標

冷却設備,排ガス処理設備にたい積したばいじん※2の除去を行った年月日	実施個所		除去を行った年月日
	冷却設備	1号炉	稼働時常時機械除去
		2号炉	稼働時常時機械除去
		3号炉	稼働時常時機械除去
	排ガス処理設備	1号炉	稼働時常時機械除去
		2号炉	稼働時常時機械除去
		3号炉	稼働時常時機械除去

※2 燃焼排ガス中に含まれる煤や灰

排ガス中のダイオキシン類濃度

項目＼データ	測定回数	採取した位置		採取した年月日	結果の得られた年月日	測定結果	法規制値
ダイオキシン類※3	1回/年	煙突(ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口)	1号炉			ng-TEQ/m^{3}N	1 ng-TEQ/m^{3}N
			2号炉			ng-TEQ/m^{3}N	
			3号炉			ng-TEQ/m^{3}N	

※3 標準状態（0℃，1気圧）に換算した排ガス中に含まれたダイオキシン類の量

排ガス中のばい煙濃度※4※5

項目＼データ	測定回数	採取した位置		採取した年月日	結果の得られた年月日	測定結果	法・条例規制値
硫黄酸化物	1回/2月	煙突(ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口)	1号炉	5月19日	6月10日	0.20 m^{3}N/h 7.7 ppm	77.3 m^{3}N/h
ばいじん	1回/2月					<0.00062 g/m^{3}N	0.08 g/m^{3}N
塩化水素	1回/2月					26 mg/m^{3}N 16 ppm	200 mg/m^{3}N
窒素酸化物	1回/2月					61 ppm	180 ppm
全水銀	1回/4月					1.2 μg/m^3	50 μg/m^3
硫黄酸化物	1回/2月	煙突(ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口)	2号炉			m^{3}N/h ppm	— m^{3}N/h
ばいじん	1回/2月					g/m^{3}N	0.08 g/m^{3}N
塩化水素	1回/2月					mg/m^{3}N ppm	200 mg/m^{3}N
窒素酸化物	1回/2月					ppm	180 ppm
全水銀	1回/4月					μg/m^3	50 μg/m^3
硫黄酸化物	1回/2月	煙突(ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口)	3号炉			m^{3}N/h ppm	— m^{3}N/h
ばいじん	1回/2月					g/m^{3}N	0.08 g/m^{3}N
塩化水素	1回/2月					mg/m^{3}N ppm	200 mg/m^{3}N
窒素酸化物	1回/2月					ppm	180 ppm
全水銀	1回/4月					μg/m^3	50 μg/m^3

※4 年間測定回数や運転管理状況によって毎月の測定項目は異なります。
また、全水銀の再測定を行った場合はその平均値を表示することがあります。

※5 硫黄酸化物、塩化水素におけるばい煙濃度（容積比）は各項目の測定結果の下段に記載しています。

クリーンセンター大崎維持管理記録書(令和7年6月分)

処分した廃棄物	種類		処理量(t)
	可燃ごみ	1号炉	3,904
		2号炉	3,303
		3号炉	1,498

データ / 項目	測定位置		結果報告日(稼動時常時測定)	測定値(月平均値)	維持管理基準値
燃焼ガス温度※1 (℃)	燃焼室出口	1号炉	6月30日	933	800 以上
		2号炉	6月26日	960	
		3号炉	6月30日	951	
集じん器に流入する燃焼ガスの温度※1 (℃)	集じん器入口	1号炉	6月30日	170	概ね 200 以下
		2号炉	6月26日	170	
		3号炉	6月30日	170	
排ガス中の一酸化炭素濃度※1 (ppm)	集じん器出口	1号炉	6月30日	6	100 以下
		2号炉	6月26日	5	
		3号炉	6月30日	3	

※1 燃焼排ガス中のダイオキシン類発生を抑制するための指標

	実施個所		除去を行った年月日
冷却設備,排ガス処理設備にたい積したばいじん※2の除去を行った年月日	冷却設備	1号炉	稼働時常時機械除去
		2号炉	稼働時常時機械除去
		3号炉	稼働時常時機械除去
	排ガス処理設備	1号炉	稼働時常時機械除去
		2号炉	稼働時常時機械除去
		3号炉	稼働時常時機械除去

※2 燃焼排ガス中に含まれる煤や灰

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ / 項目	測定回数	採取した位置		採取した年月日	結果の得られた年月日	測定結果	法規制値
ダイオキシン類※3	1回/年	煙突(ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口)	1号炉			ng-TEQ/m^{3}N	1 ng-TEQ/m^{3}N
			2号炉			ng-TEQ/m^{3}N	
			3号炉			ng-TEQ/m^{3}N	

※3 標準状態(0℃, 1気圧)に換算した排ガス中に含まれたダイオキシン類の量

排ガス中のばい煙濃度※4※5

データ / 項目	測定回数	採取した位置		採取した年月日	結果の得られた年月日	測定結果	法・条例規制値
硫黄酸化物	1回/2月	煙突(ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口)	1号炉			m^{3}N/h ppm	— m^{3}N/h
ばいじん	1回/2月					g/m^{3}N	0.08 g/m^{3}N
塩化水素	1回/2月					mg/m^{3}N ppm	200 mg/m^{3}N
窒素酸化物	1回/2月					ppm	180 ppm
全水銀	1回/4月					μg/m^3	50 μg/m^3
硫黄酸化物	1回/2月	煙突(ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口)	2号炉	6月16日	7月9日	0.24 m^{3}N/h 9.9 ppm	76.5 m^{3}N/h
ばいじん	1回/2月					<0.00069 g/m^{3}N	0.08 g/m^{3}N
塩化水素	1回/2月					23 mg/m^{3}N 14 ppm	200 mg/m^{3}N
窒素酸化物	1回/2月					59 ppm	180 ppm
全水銀	1回/4月					— μg/m^3	50 μg/m^3
硫黄酸化物	1回/2月	煙突(ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口)	3号炉			m^{3}N/h ppm	— m^{3}N/h
ばいじん	1回/2月					g/m^{3}N	0.08 g/m^{3}N
塩化水素	1回/2月					mg/m^{3}N ppm	200 mg/m^{3}N
窒素酸化物	1回/2月					ppm	180 ppm
全水銀	1回/4月					μg/m^3	50 μg/m^3

※4 年間測定回数や運転管理状況によって毎月の測定項目は異なります。
また、全水銀の再測定を行った場合はその平均値を表示することがあります。

※5 硫黄酸化物、塩化水素におけるばい煙濃度(容積比)は各項目の測定結果の下段に記載しています。