
さいたま市サーマルエネルギーセンター整備事業
(リサイクルO)
入札説明書等に関する質問への回答書 (第2回)

令和2年2月3日

さいたま市

1 入札説明書に対する質問

質問なし

2 要求水準書に対する質問

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	回答
2-1	17	第2編	第1章	1.3.10	資源物等搬出車両	※事業者は搬出物を市が指定する引き取り業者の車両に積み込むまでを行う。とありますが、貸与いただいた「参考資料3」のリサイクルO管理範囲内に破砕鉄貯留ヤード及び破砕アルミバンカが配置されております。要求水準書添付資料2において、これらはDBO所掌に位置付けられておりますが、リサイクルOの業務対象範囲外との理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2-2	19	第2編	第1章	1.4.3	処理工程における特記事項	(1)及び(2)のオに表記されているRC可燃残渣、RC不燃残渣、有害危険ごみについて、貸与いただいた「参考資料5」ではコンテナを利用した対応が想定されておりますが、コンテナ運搬に関する検討を行うため、コンテナの規格設定があればご明示願います。また、調達はリサイクルO範囲での対応でしょうか。	コンテナは、現時点で樹脂製コンテナ(約W600mm×L820mm×H510mm)+運搬用台車での移送を想定していますが、実施設計時の建設事業者(DBO)との協議において、事業者の意見を参考に最終決定します。コンテナの初期納入は、建設事業者(DBO)にて行いますが、運営期間の調達は事業者となります。
2-3	19	第2編	第1章	1.4.3	処理工程における特記事項	(1)及び(2)のイに表記されている破除袋機で破袋後の選別を想定するうえで必要となるため、破除袋機に関する除袋能力を示す仕様及び機器概要書等(収率:除袋率)をご明示願います。(※機器性能として除袋可能な範囲)	びん破除袋機及び缶類破除袋機の除袋率は、概ね90%程度を想定してください。

3 落札者決定基準に対する質問

質問なし

4 様式集に対する質問

No.	様式	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	回答
4-1	第15号				別紙6	補修費・中長期維持管理計画策定精度に関係することから、DBO事業者計画に基づく機器概略及び設計意図（方針）がわかる資料があればご明示願います。	機器概要を閲覧資料として開示します。
4-2	第18号4-1				別紙1及び2	補修費・中長期維持管理計画策定精度に関係することから、DBO事業者計画に基づく機器概略及び設計意図（方針）がわかる資料があればご明示願います。	No. 4-1を参照してください。

5 運營業務委託契約書(案)

質問なし

6 事業間連携に係る協定書(案)に対する質問

質問なし