

様式第1 (第3条関係) (表面)

特定施設 (有害物質貯蔵指定施設) 設置 (使用、変更) 届出書

2012年7月24日

都道府県知事
殿
(市長)

届出者 氏名又は名称及び住所並びに法人に
あつてはその代表者の氏名 印

水質汚濁防止法第5条第1項、第2項又は第3項 (第6条第1項又は第2項、第7条) の規定により、特定施設 (有害物質貯蔵指定施設) について、次のとおり届け出ます。

工場又は事業場の名称		〇〇株式会社 △△事業所	※整理番号	
工場又は事業場の所在地		〒〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇市△△1-2-3	※受理年月日	年 月 日
第5条第1項関係	特定施設の種類の		※施設番号	
	有害物質使用特定施設の該当の有無	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	※審査結果	
	△特定施設の構造	別紙1のとおり。	※備考	
	△特定施設の設備 (有害物質使用特定施設の場合に限る。)	別紙1の2のとおり。		
	△特定施設の使用の方法	別紙2のとおり。		
	△汚水等の処理の方法	別紙3のとおり。		
	△排出水の汚染状態及び量	別紙4のとおり。		
	△排出水の排水系統別の汚染状態及び量	別紙5のとおり。		
△排出水に係る用水及び排水の系統	別紙6のとおり。			
第5条第2項関係	有害物質使用特定施設の種類の			
	△有害物質使用特定施設の構造	別紙7のとおり。		
	△有害物質使用特定施設の使用の方法	別紙8のとおり。		
	△汚水等の処理の方法	別紙9のとおり。		
	△特定地下浸透水の浸透の方法	別紙10のとおり。		
	△特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統	別紙11のとおり。		

様式第1 (裏面)

第5条第3項関係	有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別	<input type="checkbox"/> 有害物質使用特定施設 <input checked="" type="checkbox"/> 有害物質貯蔵指定施設		
	△有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造	別紙12のとおり。		
	△有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備	別紙13のとおり。		
	△有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法	別紙14のとおり。		
	△施設において製造され、使用され、若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統又は施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統	別紙15のとおり。		

- 備考
- 1 特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる番号及び名称（指定地域特定施設にあつては、名称）を記載すること。
 - 2 有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用特定施設に該当しない場合には、別紙1の2を提出することを要しない。
 - 3 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。
 - 4 △印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。
 - 5 ※印の欄には、記載しないこと。
 - 6 排水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限って欄を設けること。
 - 7 変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。
 - 8 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格A4とすること。
 - 9 氏名（法人にあつてはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本人（法人にあつてはその代表者）が署名することができる。

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の構造

工場又は事業場における施設番号	A - 1 化学工場のケース	C - 1 めっき工場のケース
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別	有害物質貯蔵指定施設	有害物質貯蔵指定施設
型 式	貯蔵タンク (社製)	貯蔵タンク (社製)
構 造	ステンレス製（構造図は資料のとおり）	ポリエチレン製（構造図は資料のとおり）
主 要 寸 法	直径1500mm × 6000mm × 2 基	1000mm × 1000mm × 1500mm × 1 基
能 力	貯蔵量 各10000 L	貯蔵量 1500L
配 置	化学工場の屋外に設置 (配置は、資料 のとおり)	めっき工場の屋外に設置 (配置は、資料 のとおり)
床 面 及 び 周 囲	床面は厚さ100mmのコンクリートで、エポキシ樹脂で被覆 周囲には防液堤を設け、流出を防止（貯留量 m3） 防液堤等について、可能な場合には容量を記入	床面は厚さ100mmのコンクリート 周囲には側溝を設け、流出を防止
設 置 年 月 日	年 月 日	年 月 日
工事着手予定年月日	2012年 9 月24日	2012年 9 月24日
工事完成予定年月日	2012年10月 1 日	2012年10月 1 日
使用開始予定年月日	2012年10月 1 日	2012年10月 1 日
その他参考となるべき事項		

備考 配置の欄には、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。

「配置」の欄には、地下に設置されている場合には、その旨記載すること

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の設備

<u>工場又は事業場における施設番号</u>	A - 1	C - 1
<u>有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別</u>	有害物質貯蔵指定施設	有害物質貯蔵指定施設
<u>設 備</u>	地上配管、バルブ、フランジ	なし
<u>構 造</u>	ステンレス製	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px;"> 配管については、 地下配管（トレンチ）、地下配管（埋設） などのケースも考えられる。トレンチの 場合はトレンチの構造についても記載す ること </div>
<u>主 要 寸 法</u>	地上配管 直径200mm × 50m バルブ 2箇所 フランジ 3箇所	
<u>配 置</u>	化学工場の屋外から化学工場の1階 （配置は、資料のとおり）	
<u>設 置 年 月 日</u>	年 月 日	年 月 日
<u>工事着手予定年月日</u>	2012年 9月24日	2012年 9月24日
<u>工事完成予定年月日</u>	2012年10月 1日	2012年10月 1日
<u>使用開始予定年月日</u>	2012年10月 1日	2012年10月 1日
<u>その他参考となるべき事項</u>		

備考 配置の欄には、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備の配置を記載すること。

「設備」の欄には、施設に付帯する配管等、排水溝等の設備の名称を記載すること
 「構造」の欄には、設備の材質を記載するとともに、検知設備を有する場合にはその旨記載すること

「主要寸法」の欄については、設備のうち、主なものについて寸法を記載すること
 「配置」の欄については、建物の名称・位置等を記載するとともに、地下に設置されている場合にはその旨を明記すること。

有害物質を含む水が流れない場合には、構造等に関する基準が適用されないので、その他参考となるべき事項の欄にその旨記載すること。

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の使用の方法

<u>工場又は事業場における施設番号</u>	A - 1	C - 1
<u>有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別</u>	有害物質貯蔵指定施設	有害物質貯蔵指定施設
<u>設置場所</u>	化学工場の屋外から化学工場の1階 (資料のとおり)	めっき工場の屋外に設置 (資料のとおり)
<u>操業の系統</u>	反応施設にベンゼンを供給	廃液の貯蔵
<u>使用時間間隔</u>	1週間に1回	1日に1回
<u>1日当たりの使用時間</u>	1時間/回	5分/回
<u>使用の季節的変動</u>	なし	なし
<u>原材料(消耗資材を含む。)の種類、使用方法及び1日当たりの使用量(有害物質使用特定施設の場合に限る。)</u>		
<u>貯蔵する有害物質の種類(有害物質貯蔵指定施設の場合に限る。)</u>	ベンゼン(~ %)	シアンを含む廃液(含有率 ~ %)
<u>その他参考となるべき事項</u>		廃液は月 回の頻度で、産廃として処理を委託している。


備考 有害物質貯蔵指定施設の場合には、使用時間間隔の欄及び1日当たりの使用時間の欄には、それぞれ当該施設への有害物質を含む水の供給時における当該施設の使用時間間隔及び使用時間を記載すること。

届出様式においては義務とはなっていないが、管理要領、点検頻度、同等以上の点検の内容などについて、必要に応じて添付することが望ましい。

用水及び排水の系統 (搬入及び搬出の系統)

<p><u>施設において製造され、使用され、若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統 (有害物質使用特定施設の場合に限る。)</u> 又は <u>貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統 (有害物質貯蔵指定施設の場合に限る。)</u></p>	<p>(化学工場の例) 搬入：タンクローリーから供給 1週間に1回、1時間 搬出：配管をとおり、特定施設である 施設に供給 連続供給、1日1000L</p> <p>(鍍金工場の例) 搬入：シアンを含む廃液を1日1回、 を用いて施設に搬入 搬出：産業廃棄物処理業者が用意したタンクに、ホースにて搬出</p> <p>必要に応じ搬入及び搬出の系統がわかる図面を添付する</p>		
<p><u>用途別用水量</u></p>	<p>用 途</p>	<p>使 用 水</p>	<p>用水量(m³/日)</p>

備考 有害物質貯蔵指定施設の場合には、用途別用水量の欄には記載しないこと。



設備一覧表(例)

構造基準、点検法、点検頻度はリンクしていません

施設名称 (有害)	番号	設備	構造(材質、検知設備等)	配置	構造基準	点検法	点検頻度	備考 (同等以上の措置内容)
酸による表面 処理施設 (硝酸)	1	本体	鉄製 (内部を塩ビライニング)	図面1	A	目視	1回以上/年	
	2	床面	コンクリート製	図面2	B	目視	1回以上/月	
	3	防液堤	コンクリート製	図面3	C	目視	1回以上/年	
	4	地上配管	ステンレス	図面4	A	目視	1回以上/月	
	5	地下配管(トレンチ)	配管:ステンレス トレンチ:コンクリート製	図面5	B	目視	1回以上/年	
	6	地下配管(埋設)	ステンレス	図面6	C	気密試験	1回以上/月	
	7	排水溝、ためます	コンクリート製 (FRPで被覆)	図面7	A	湛水試験	1回以上/年	
貯蔵タンク (重クロム酸)	8	本体	ポリエチレン製 (検知設備あり)	図面8	B	目視	1回以上/月	
	9	床面	コンクリート製 (エポキシ樹脂で被覆)	図面9	C	目視	1回以上/年	
	10	受け皿	ステンレス	図面10	A	目視	1回以上/月	
	11	地上配管、バルブ	ステンレス	図面11	B	目視	1回以上/年	
	12	地下配管(トレンチ)	配管:ステンレス トレンチ:コンクリート製	図面12	C	目視	1回以上/月	
	13	地下配管(埋設)	ステンレス	図面13	A	気密試験	1回以上/年	
	14	排水溝	塩化ビニル製	図面14	B	湛水試験	1回以上/月	

