


## 第3 スプリンクラー設備（閉鎖型ヘッドを用いるスプリンクラー設備）


## 1 主な構成

(1) 湿式流水検知装置を用いる方式もの（以下「湿式スプリンクラー設備」という。第3-1図参照）




第3-1図

(2) 乾式流水検知装置を用いる方式のもの（以下「乾式スプリンクラー設備」という。第3-2図参照）



第3-2図

- (3) 予作動式流水検知装置を用いる方式のもの（以下「予作動式スプリンクラー設備」という。第3－3図参照）



第3－3図

## 2 用語の定義

この章において用いる用語の定義は、次による。

- (1) 閉鎖型スプリンクラーヘッド（以下この項において「ヘッド」という。）
- ア 「感度種別」とは、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令（昭和40年1月自治省令第2号。以下「閉鎖型ヘッド規格省令」という。）第12条に規定する感度の種別をいう。
- イ 「有効散水半径」とは、閉鎖型ヘッド規格省令第14条に規定する有効散水半径をいう。
- ウ 「標準型ヘッド」とは、加圧された水をヘッドの軸心を中心とした円上に均一に分散するヘッドをいう。
- エ 「高感度型ヘッド」とは、火災を早期に感知し、かつ、広範囲に散水することができる標準型ヘッドで感度種別が1種であり、かつ、有効散水半径が2.6m以上であるもの
- オ 「小区画型ヘッド」とは、標準型ヘッドのうち、加圧された水を閉鎖型ヘッド規格省令第14条第1項第2号イに規定する範囲内及び同号ロに規定する壁面の部分に分散するヘッドをいう。
- カ 「水道連結型ヘッド」とは、小区画型ヘッドのうち、配管が水道の用に供する水管に連結されたスプリンクラー設備に使用されるヘッドをいう。
- キ 「側壁型ヘッド」とは、加圧された水をヘッドの軸心を中心とした半円上に均一に分散するヘッドをいう。
- ク 「デフレクター」とは、放水口から流出する水流を細分させる作用を行うものをいう。
- ケ 「標示温度」とは、ヘッドが作動する温度としてあらかじめヘッドに表示された温度をいう。
- (2) 「流水検知装置」とは、湿式流水検知装置、乾式流水検知装置及び予作動式流水検知装置をいい、本体内の流水現象を自動的に検知して、信号又は警報を発する装置をいう。
- ア 「湿式流水検知装置」とは、一次側（本体への流入側で弁体までの部分をいう。以下この項において同じ。）及び二次側（本体からの流出側で弁体からの部分をいう。以下この項において同じ。）に加圧水又は加圧泡水溶液（以下この項において「加圧水等」という。）を満たした状態にあり、ヘッド又は一斉開放弁その他の弁（イにおいて「ヘッド等」という。）が開放した場合、二次側の圧力低下により弁体が開き、加圧水等が二次側へ流出する装置をいう。
- イ 「乾式流水検知装置」とは、一次側に加圧水等を、二次側に加圧空気を満たした状態にあり、ヘッド等が開放した場合、二次側の圧力低下により弁体が開き、加圧水等が二次側へ流出する装置をいう。
- ウ 「予作動式流水検知装置」とは、一次側に加圧水等を、二次側に空気を満たした状態にあり、火災報知設備の感知器、火災感知用ヘッドその他の感知のための機器（以下この項において「感知部」という。）が作動した場合、弁体が開き、加圧水等が二次側へ流出する装置をいう。
- (3) 「圧力検知装置」とは、ヘッド又は火災感知用ヘッドが作動した場合、これらのヘッドの空気圧若しくは水圧の低下又は上昇の現象を検知して、警報を発し、又は警報を発するとともに加圧送水装置を起動させる装置をいう。
- (4) 「一斉開放弁」とは、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備の配管途中に設けられている制御弁で、開放することで放水区域のすべてのヘッドに送水するものをいう。
- (5) 「補助散水栓」とは、ヘッドの設置を要しない部分をカバーし、ヘッドの未警戒部分を補完し、これにより屋内消火栓設備との重複設置を排除するために設けるものをいう。

## 3 加圧送水装置

加圧送水装置（圧力水槽を用いるものを除く。）は、次によること。

## (1) ポンプを用いる加圧送水装置

## ア 設置場所

設置場所は、政令第12条第2項第6号の規定によるほか、第2屋内消火栓設備3(1)を準用すること。

## イ 機器

機器は、省令第14条第1項第11号の規定によるほか、第2屋内消火栓設備3(2)を準用すること。

## ウ 設置方法


設置方法は、省令第14条第1項第11号の規定によるほか、第2屋内消火栓設備3(3)を準用すること。

なお、一のスプリンクラー設備に、異なる種別のヘッド又は方式が用いられる場合のポンプの吐出量は、それぞれのヘッド又は方式ごとに第3-9表に基づき計算した値のうち、最大の値となる吐出量とすること。（第3-4図参照）

## エ ヘッドにおける放水圧力が1.0MPaを超えないための措置

省令第14条第1項第11号ニに規定する「スプリンクラーヘッドにおける放水圧力が1MPaを超えないための措置」は、第2屋内消火栓設備3(4)（ウを除く。）を準用すること。

（例1）政令別表第1(6)項口に掲げる防火対象物 4/0階建て



| ヘッドの種別              | 個数 | ポンプの吐出量                     |
|---------------------|----|-----------------------------|
| 高感度型ヘッド (80ℓ / min) | 8個 | 8個 × 90ℓ / min = 720ℓ / min |
| 小区画型ヘッド (50ℓ / min) | 8個 | 8個 × 60ℓ / min = 480ℓ / min |

最大の値となる吐出量 (720ℓ / min) とすること。

第3-4図

## (2) 高架水槽を用いる加圧送水装置

## ア 設置場所

設置場所は、政令第12条第2項第6号の規定によるほか、第2屋内消火栓設備3の2(1)を準用すること。

## イ 機器

機器は、省令第14条第1項第11号の規定によるほか、第2屋内消火栓設備3の2(2)を準用すること。

## ウ 設置方法

設置方法は、省令第14条第1項第11号の規定によるほか、第2屋内消火栓設備3の2(3)を準用すること。

## エ ヘッドにおける放水圧力が1.0MPaを超えないための措置

省令第14条第1項第11号ニに規定する「スプリンクラーヘッドにおける放水圧力が1MPaを超えないための措置」は、第2屋内消火栓設備3の2(4)を準用すること（3(4)ウを除く。）。

## 4 水源


水源は、省令第13条の6第1項第1号から第3号までの規定によるほか、次によること。

(1) 水源は、第2屋内消火栓設備4を準用すること。

(2) 一のスプリンクラー設備に異なる種別のヘッド又は方式が用いられる場合の水源水量は、それぞれのヘッド又は方式ごとに第3-9表に基づき計算した値のうち、最大となる水量とすること。

(第3-5図参照)

(例2) 政令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物 11/0階建て



| 種 類           | ヘッドの種別  | 個数   | 水源水量                              |
|---------------|---------|------|-----------------------------------|
| 湿式スプリンクラー設備   | 高感度型ヘッド | 12 個 | 12 個 × 1.6 = 19.2 m³              |
| 予作動式スプリンクラー設備 |         | 12 個 | 18 個 (12 個 × 1.5) × 1.6 = 28.8 m³ |

最大の水量となる水源水量 (28.8 m³) とすること。

第3-5図

## 5 配管等

配管等は、省令第14条第1項第10号の規定によるほか、次によること。

## (1) 配管

配管は、第2屋内消火栓設備5(1)を準用するほか、配管の管径は、6配管等の摩擦損失計算により、水力計算で算出された呼び径とするほか、ヘッドの種別及び個数に応じて、次によること。

## ア 枝管及び配水管

枝管及び配水管（配水主管からヘッド若しくは消火設備用巻出し管継手又は補助散水栓までの間の配管をいう。以下この項において同じ。）は、第3-1表及び第3-2表に掲げる呼び径以上（適用を受けるのは、防火対象物の用途に応じて第3-9表に掲げるヘッドの個数までとする。）とし、枝管に取り付けられるヘッドの数は、配水管から片側5個以下であること。●（第3-6図参照）

この場合において、補助散水栓は、一のヘッドとみなして含むものとし、補助散水栓に至る配管は、呼び径25A以上のものとする。


第3-1表（放水量80ℓ/minのヘッドの場合）

| ヘッドの個数 | 2個以下 | 3個以下 | 5個以下 | 10個以下 | 20個以下 | 21個以上 |
|--------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 呼び径    | 25A  | 32A  | 40A  | 50A   | 65A   | 80A   |

第3-2表（放水量50ℓ/minのヘッドの場合）

| ヘッドの個数 | 3個以下  | 4個以下  | 8個以下  | 9個以上  |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| 呼び径    | 25A以上 | 32A以上 | 40A以上 | 50A以上 |

(高感度型ヘッド8個の場合の例)



第3-6図


## イ 配水主管及び立上り管

配水主管（流水検知装置から配水管までの配管をいう。以下この項において同じ。）及び立上り管（加圧送水装置の吐出側直近に設ける止水弁から制御弁又は流水検知装置までの配管をいう。以下この項において同じ。）の配管の呼び径は、省令第14条第1項第10号において準用する省令第12条第1項第6号への規定にかかわらず、それぞれのヘッドごとに第3-9表に基づき計算したポンプの吐出量に応じて、第3-3表右欄に掲げる呼び径とすること。▲（第3-7図参照）

第3-3表

| ポンプの吐出量                         | 配管の呼び径   |
|---------------------------------|----------|
| 900 ℓ / min未満                   | 100 A 未満 |
| 900 ℓ / min以上 1,800 ℓ / min未満   | 100 A 以上 |
| 1,800 ℓ / min以上 2,700 ℓ / min未満 | 150 A 以上 |
| 2,700 ℓ / min以上 3,600 ℓ / min未満 | 150 A 以上 |
| 3,600 ℓ / min以上                 | 200 A 以上 |

（配水主管、配水管及び枝管の構成例）



第3-7図

## (2) 管継手

管継手は、第2屋内消火栓設備5(2)を準用するほか、消火設備用巻出し管継手は、金属製管継手等告示に適合するもの若しくは認定品のものとする。●

## (3) バルブ類

バルブ類は、第2屋内消火栓設備5(3)を準用すること。

## (4) 配管内の充水


配管内には、補助用高架水槽又は補助ポンプにより常時充水しておくこと。▲

この場合の補助用高架水槽又は補助ポンプは、第2屋内消火栓設備5(4)（ア(ア)及びウ(ウ)を除く。）を準用するほか、次によること。（第3－8図参照）

ア 補助用高架水槽から立上り管までの配管は、呼び径50A以上のものとする。

イ 補助用高架水槽の有効水量は、1 m<sup>3</sup>以上とする。

ただし、当該水槽の水位が低下した場合に呼び径25A以上の配管により自動的に給水できる装置を設けた場合には、当該水量を0.5 m<sup>3</sup>以上とすることができる。



第3－8図

## 6 配管等の摩擦損失計算

配管等及び消防用ホースの摩擦損失計算は、摩擦損失計算告示によるほか、第2屋内消火栓設備6を準用すること。

## 7 ヘッドの設置を省略できる部分

省令第13条第3項の規定によるヘッドの設置を省略できる部分は、次によること。

(1) 機械浴室（寝たきり入居者の入浴のための特殊浴槽のある室をいう。）は、省令第13条第3項第1号に規定する「浴室」として取り扱うことができる。

(2) 防災センター及び中央管理室は、省令第13条第3項第2号に規定する「その他これらに類する室」として取り扱うことができる。

ただし、常時人がいる場所で、かつ、消防用設備等又は建築設備の操作盤、監視盤等の機器が設けられている場所（仮眠室、休憩所等は含まない。）に限ること。

(3) ポンプ室、衛生設備、ボイラー、給湯設備、冷温水発生機等を設ける機械室は、省令第13条第3項第3号に規定する「その他これらに類する室」として取り扱うことができる。


(4) 省令第13条第3項第6号に規定する「外部の気流が流通する場所」として、開放型の廊下、通路、ひさし等のうち、直接外気に面するそれぞれの部分から5m未満で、かつ、当該部分（常時開放されている部分に限る。）の断面形状（以下この項において「有効な吹きさらし部分」という。）の部分において、次のアからウまでに該当する部分は、当該場所として取り扱うことができる。（第3-9図参照）

ただし、店舗、倉庫等を使用される部分及びヘッドが有効に感知できることが予想される部分にあつては、当該部分にヘッドを設けて警戒すること。

ア 有効な吹きさらし部分は、1m以上の高さ又は床面から天井（天井がない場合は屋根）までの高さ（以下この項において「天井高」という。）の3分の1以上であること。


イ 前アの有効な吹きさらし部分は、天井高の2分の1以上の位置より上に存していること。

ウ 開放型の廊下、通路等の天井面から垂れ壁等の下端までは、30cm以下であること。




〔L：外気に面する5m未満の場所（の部分）の例〕

○有効な吹きさらし部分が天井高の $1/3$ 以上あるもの



○有効な吹きさらし部分が1 m以上あるもの



第3-9図

(5) 次に掲げる場所は、省令第13条第3項第7号に規定する「その他これらに類する室」として取り扱うことができる。

ア 回復室、洗浄滅菌室、器材室、器材洗浄室、器材準備室、滅菌水製造室、洗浄消毒室（蒸気を熱源とするものに限る。）、陣痛室、沐浴室及び汚物室

イ 無響室、心電図室、心音室、筋電室、脳波室、基礎代謝室、ガス分析室、肺機能検査室、胃カメラ室、超音波検査室、採液及び採血室、天秤室、細菌検査室及び培養室、血清検査室及び保存室、血液保存に供される室及び解剖室

ウ 人工血液透析室に付属する診療室、検査室及び準備室

エ 特殊浴室、蘇生室、バイオクリン室（白血病、肝臓移植、火傷等治療室）、授乳室、調乳室、新生児室、未熟児室、離隔室及び観察室（未熟児の観察に限る。）、

オ 製剤部の無菌室、注射液製造室及び消毒室（蒸気を熱源とするものに限る。）、

カ 医療機器を備えた診療室及び理学療法室

キ 手術関連のモニター室、ギブス室及び手術ホールの廊下

ク 病理検査室、生化学検査室、臨床検査室、生理検査室等の検査室


ケ 霊安室

(6) 次に掲げる場所は、省令第13条第3項第8号に規定する室として取り扱うことができる。

ア 放射性同位元素に係る治療室、管理室、準備室、検査室、操作室及び貯蔵庫


イ 診断及び検査関係の撮影室、透視室、操作室、暗室、心臓カテーテル室及びX線テレビ室

- (7) 省令第13条第3項第10号の2に規定する「地下道で通行の用に供される部分」には、地下道に置かれている移動可能（床に固定されておらず、人力により移動できるものをいう。）な売店、設備等の存する部分も含まれるものであること。
- (8) 次に掲げる場所は、政令第32条の規定を適用して、ヘッドの設置を省略することができる
- ア プール（更衣室、機械室、倉庫、売店等の付属施設を除く。）又はスケートリンク（滑走路部分に限る。）
- イ プレハブ式の冷凍室又は冷蔵室で、当該場所における火災を早期に感知することができる自動温度調節装置が設けられ、かつ、防災センター等常時人のいる場所にその旨の移報がなされ、警報が発せられる場合（第3-10図参照）



第3-10図

- ウ 次の条件にすべて適合する収納庫（押入れ、クローゼット、物入れ等）で、当該収納庫の戸側に設けられている前面側のヘッドで有効に警戒されている部分（第3-11図参照）
- (ア) 棚等があり、人の出入りができないこと。
- (イ) 照明器具、換気扇等が設けられていないもので、当該部分から出火の危険が少ないこと。
- (ウ) ヘッドで警戒されていない場所に延焼拡大しないように、当該部分の天井が準不燃材料で造られていること。
- (エ) 当該部分に面して省令第13条第3項の規定により、ヘッドで警戒されていない浴室、便所等がある場合は、壁が準不燃材料で造られていること。



第3-11図

エ 可動式ブース（天井及び壁により囲われたブースで、防火対象物の床や壁に固定（工具等で簡単に取り外すことができるものを除く。）されておらず、人が出入りして利用するものをいう。以下同じ。）で、次の(ア)及び(ウ)に掲げる要件を満たすもの又は次の(イ)及び(エ)に掲げる要件を満たすもの。

なお、ここでいう「可動式ブース」とは、防火対象物の一部に可動式ブースが設置される場合を想定しているものであり、防火対象物の部分の過半を可動式ブースが占めるような活用をしている場合は、通常用いられる消防用設備等を設置すること。

(ア) 次のいずれにも該当しないこと。

a 政令第5条第1項に規定する対象火気設備等及び政令第5条の2第1項に規定する対象火気器具等（以下「火気設備等」という。）の使用を行うもの。

b 宿泊を目的とするもの。

c b以外のもので、仮眠を伴うおそれがあるもの。

(イ) 次のいずれにも該当しないこと。

a 火気設備等の使用を行うもの。

b a以外のもので、喫煙その他の火気の使用を行うもの。

c 宿泊を目的とするもの。

(ウ) 次に掲げる要件を満たすこと。

a 可動式ブースの床面積は6㎡以下であること。

b 次の(a)又は(b)のいずれかの要件を満たすこと。

(a) 次のⅠからⅣまでに掲げる要件を満たすこと。

Ⅰ 可動式ブースの天井及び壁は不燃材料（建基法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。）で仕上げられていること。

Ⅱ 可動式ブース内に住宅用下方放出型自動消火装置（別記1「住宅用下方放出型自動消火装置の技術基準」に定める基準に適合するものに限る。以下同じ。）が設置されていること。

Ⅲ Ⅱの住宅用下方放出型自動消火装置について、パッケージ型自動消火設備Ⅱ型の点検基準（該当する点検項目に限る。）の例により点検が実施され、適切に維持管理されていること。

Ⅳ 次の(i)又は(ii)のいずれにも該当しないこと。

(i) 当該可動式ブース内に易燃性の可燃物が存し、住宅用下方放出型自動消火装置では消火困難と認められる場合（例えば、表面が合成皮革、クッション材が主にポリウレタンで構成されており、座面（正面幅が概ね800mm以上）及び背面からなるソファ等が存する場合）

(ii) 別記1「住宅用下方放出型自動消火装置の技術基準」第17の消火試験で想定されていない方法により住宅用下方放出型自動消火装置が設置される場合（例えば、床から2.5mを超える高さに放出口が設けられる場合）

(b) 次のⅠからⅢまでに掲げる要件を満たすこと。

Ⅰ 当該可動式ブース内で火災が発生しても確実に消火できることが別記2「消火実験基準」に定める基準による消火実験等により確認されていること。

Ⅱ 当該可動式ブース内で火災が発生しても当該可動式ブースから1m離れた場所を經由して避難する者が受ける熱量が3kW/㎡未満であり、かつ、当該可動式ブースから1m離れた場所の一酸化炭素濃度の最大値が1,000ppm以下であることが別記2「消火実験基準」に定める基準による消火実験等により確認されていること（(a)ⅠからⅢまでに掲げる要件を満たす場合を除く。）。)

Ⅲ Ⅰ及びⅡについて、建物火災に係る工学分野に関する専門性を有する大学その他の第

三者機関による検証結果が存すること。

- c 可動式ブース外部から当該可動式ブース内で発生した火災を目視できること（可動式ブースの内部及び外部直近に煙を感知する連動型住宅用防災警報器が有効に設置され、火災を感知した際に相互に連動させる等の方法により、可動式ブース内部で発生した火災及び可動式ブース外部直近で発生した火災をそれぞれ当該可動式ブース外部直近及び当該可動式ブース内部において早期に覚知できるよう措置されている場合を除く。）。
- (エ) 次に掲げる要件を満たすこと。
  - a (ウ) a 及び b に掲げる要件を満たすこと。
  - b 可動式ブースの内部及び外部直近に煙を感知する連動型住宅用防災警報器を有効に設置し、火災を感知した際に相互に連動させる等の方法により、可動式ブース内部で発生した火災及び可動式ブース外部直近で発生した火災をそれぞれ当該可動式ブース外部直近及び当該可動式ブース内部において早期に覚知できるよう措置されていること（仮眠中の使用者に対し、火災の発生を早期覚知させることについて、連動型住宅用防災警報器の警報音による場合と同等以上の性能を有すると認められる場合に限る。）。
  - c b の連動型住宅用防災警報器の設置（火災が発生した際に相互に連動させることを含む。）等の方法により、可動式ブース内部で発生した火災及び可動式ブース外部直近で発生した火災を当該防火対象物における従業員等の常駐場所で覚知できるよう措置されていること。
  - d 可動式ブースの出入口扉に施錠装置が設けられていないこと（非常の際に外部から容易に解錠できる場合を除く。）。
  - e 可動式ブース内の見やすい箇所に喫煙その他の火気の使用を禁止する旨の表示が設けられていること。


## 8 ヘッドの設置

ヘッドの設置は、政令第12条第2項第1号、第2号イ並びに省令第13条の2及び第13条の3の規定によるほか、次によること。


### (1) 配置形

標準型ヘッド（小区画型ヘッドを含む。）の配置は、原則として格子配置（正方形又は矩形）とすること。なお、一のヘッド当たりの防護面積が広く、かつ、単位面積当たりの散水量が低下する千鳥配置は行わないこと。▲（第3-12図参照）


(格子配置の例) その1



その2



(散水密度が低下しないようにした千鳥型配置の例)



●：ヘッド  
 $r$ ：有効散水半径 2.3m  
 ※カッコ内は  $r$  2.6m  
 とした場合の数値

第3-12図

## (2) 種類の異なるヘッドを用いる場合

種類の異なるヘッド（有効散水半径、放水量、感度種別等）は、同一階の同一区画（防火区画されている部分、はり又はたれ壁で区切られた部分等であって、当該部分における火災発生時において当該部分に設置されている種類の異なるヘッドが同時に作動すると想定される部分をいう。）内に設けないこと。▲

ただし、感度の種別及び放水量が同一のヘッドにあつては、この限りでない。

なお、この場合のはり又はたれ壁は、次によること。

- ア 固定されたものであること。
- イ 難燃材料であること。
- ウ はり又はたれ壁の深さは、0.6m以上であること。

## (3) 周囲の環境

作動遅れ又は誤作動の要因となる空調吹出口付近等の位置を避けて設置すること。▲

## (4) 標準型ヘッド（小区画型ヘッドを除く。）を設置する場合

政令第12条第2項第2号イ及び省令第13条の2第4項第1号ホの規定は、次により取り扱うこと。

- ア ヘッドは、天井の室内に面する部分に設けること（政令第12条第1項第6号の防火対象物を

第3-13図

第3-14図

(ア) 個々の小区画型ヘッドの放水圧力、散水パターン等を確認のうえ隣接する小区画型ヘッドが

濡れない距離とすること。

- (イ) 相互の小区画型ヘッド間に遮水のための垂れ壁、専用板等を設けるなど隣接する小区画型ヘッドが濡れないための措置を講じること。


(6) 側壁型ヘッドを設置する場合

側壁型ヘッドを設置する場合は、省令第13条の3第3項の規定によるほか、次によること。

ア 省令第13条の3第3項第1号に規定する「廊下、通路その他これらに類する部分」には、廊下、通路、フロント、ロビー等が該当すること。

イ 省令第13条の3第3項第6号に側壁型ヘッドのデフレクターから下方0.45m以内で、かつ、水平方向0.45m以内には、何も設けられ又は置かれていないこととされているが、そのうち水平方向については、第3-15図の例によること。▲

(平面図)




第3-15図

(7) はり、たれ壁等がある場合

ア はり、たれ壁がある場合のヘッドの設置は、原則として、第3-16図及び第3-4表の例によること。

ただし、同図H及びDの値については、当該ヘッドからの散水が妨げられる部分が他のヘッドにより有効に警戒される場合には、この限りでない。




第3-16図

| D (m)        | H (m)  |
|--------------|--------|
| 0.75未満       | 0      |
| 0.75以上1.00未満 | 0.10未満 |
| 1.00以上1.50未満 | 0.15未満 |
| 1.50以上       | 0.30未満 |

第3-4表

イ 間仕切り用のアコーディオンカーテン等が設けられている場合は、間仕切りごとにヘッドを設けること。(第3-17図参照)

ただし、天井吊り用メッシュ付きカーテン等の設置により、当該カーテン等の取付け状態が著しくヘッドの散水を妨げるものではないと認められる場合は、この限りでない。




第3-17図

(8) 天井が設けられていない場合

天井が設けられていない場合は、上階スラブ又は屋根の下部（法令で定める範囲内）にヘッドを設置すること。

(9) 給排気用ダクト、棚、ルーバー等がある場合

ア 給排気用ダクト、棚、ケーブルラック等（以下この項において「ダクト等」という。）が設けられている場合には、省令第13条の2第4項第1号ロの規定によるほか、幅又は奥行が1.2m以下のダクト等においても、当該ダクト等の下面に散水できるようにヘッドを天井等（天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下この項において同じ。）に設けること。▲（第3-18図参照）




第3-18図

イ ルーバー等（取付ヘッドの作動温度以下で溶融等し、かつ、熱感知の障害とならないものを除

く。)の開放型の飾り天井(以下この項において「飾り天井等」という。)が設けられる場合には、飾り天井等の下面にもヘッドを設けること。


ただし、格子材等の厚さ、幅及び取付状態が著しく散水を妨げるものではなく、開放部分の面積の合計が飾り天井等の70%以上であり、かつ、ヘッドのデフレクターから飾り天井等の上部までの距離が0.6m以上となる場合には、下面のヘッドを設けないことができる。(第3-19図参照)



第3-19図

ウ 前ア又はイの場合において、ダクト等又は飾り天井等の下方にヘッドを設けるもので、当該ヘッドの感熱が上部ヘッドからの消火水により影響を受ける場合には、次の防護板を設けること。(第3-20図参照)

- (ア) 防護板の構造は、金属製のものとし、その大きさは1,200cm<sup>2</sup>以上のものとする。
- (イ) 防護板の下面より、当該ヘッドのデフレクターまでの距離は、0.3m以内とする。
- (ウ) 上部のヘッドからの消火水により感熱に影響を受けない箇所に設置すること。




第3-20図


エ 前ア又はイの場合において、ダクト等又は飾り天井等の下方にヘッドを設けるもので、当該ダクト等又は飾り天井等の上方に感知継手（火災の感知と同時に内蔵する弁体を開放し、開放型スプリンクラーヘッドに加圧水を供給する継手をいう。以下この項において同じ。）を当該機器の仕様により設け、さらに、下方に開放型スプリンクラーヘッドを設けた場合は、政令第32条の規定を適用し、上方部分にヘッドを設けることを要しない。（第3-21図参照）

ただし、ダクト等又は飾り天井等の上方に可燃物が存する場合は、この限りでない。（第3-22図参照）

（感知継手を設けない場合の例）




（感知継手を設ける場合の例）



第3-21図

（ダクト等の上方をヘッドで警戒する場合の例）



第3-22図


## (10) 傾斜天井等の配置の間隔

ア ヘッドを取り付ける面の傾斜が $3/10$  ( $17^\circ$ ) を超えるもの (第3-23図参照)

屋根又は天井の頂部より当該頂部に最も近いヘッドに至るまでの間隔は、当該傾斜面に平行に配置されたヘッド相互間の間隔の $2$ 分の $1$ 以下の値とし、かつ、当該頂部から垂直距離が $1$  m以下となるように設けること。

ただし、当該頂部のヘッドが設けられるものにあつては、この限りでない。


(屋根の頂部にヘッドが設けられるもの)



第3-23図

イ ヘッドを取り付ける面の傾斜が $1/1$  ( $45^\circ$ ) を超えるもの (第3-24図参照)

屋根又は天井の頂部に設ける場合にあつては、当該屋根又は天井と当該ヘッドとの水平離隔距離を $0.6$  m以上とすることにより、当該屋根又は天井の頂部からの垂直距離が $1$  mを超えて設けることができる。



第3-24図

## 9 制御弁

制御弁は、省令第14条第1項第3号の規定によるほか、次によること。

- (1) 制御弁は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。▲

なお、ここでいう「点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所」とは、機器の点検ができる空間が確保された専用の室、ポンプ室、パイプシャフト若しくはパイプダクト又は壁、床及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料とした機械室（火気を使用する設備を設けた室を除く。）をいうものであること。

- (2) 制御弁は、容易に操作でき、かつ、いたずら防止その他適正な状態にあることが容易に確認できる場所に設けること。▲

なお、地下5階以上の深層部に設置する制御弁は、階段付近等の維持管理等が容易な場所に設けること。▲


- (3) 制御弁は、省令第14条第1項第3号イの規定にかかわらず、自動警報装置を設置する系統ごとに設置すること。▲

- (4) 省令第14条第1項第3号ロに規定する「みだりに閉止できない措置」とは、制御弁を収納した箱に封印をするか、若しくは制御弁のハンドル部に容易に破壊することができる封板等を設けるか、又は「常時開」のプレート等を制御弁の見やすい位置に取り付けることをいう。●

- (5) 省令第14条第1項第3号ハに規定する標識は、次によること。●（第3-25図参照）


ア 標識の大きさは、短辺10cm以上、長辺30cm以上とすること。

イ 地を赤色、文字を白色とすること。



第3-25図

- (6) 標識は、制御弁の設置場所が廊下その他の共用部分から容易に識別できる位置に設けること。▲（第3-26図参照）



第3-26図

## 10 自動警報装置

自動警報装置は、省令第14条第1項第4号の規定によるほか、次によること。

- (1) 発信部に流水検知装置を用いる場合は、省令第14条第1項第4号、第4号の2、第4号の4及び第4号の5の規定によるほか、次によること。

ア 流水検知装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。▲

なお、ここでいう「点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所」とは、前9(1)を準用すること。

イ 湿式流水検知装置の内径は、設置されるヘッドごとに第3-9表に基づき計算した吐出量に応じて、第3-5表の下欄に掲げる呼び径以上のものを用いること。▲

第3-5表

|             |       |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 吐出量 (ℓ/min) | 130   | 200   | 350   | 550   | 900   |
| 呼び径 (A)     | 25    | 32    | 40    | 50    | 65    |
| 吐出量 (ℓ/min) | 1,350 | 2,000 | 3,300 | 4,800 | 8,500 |
| 呼び径 (A)     | 80    | 100   | 125   | 150   | 200   |

ウ 同一階の配管系に放水量の異なるヘッド又は補助散水栓が設けられる場合の流水検知装置の検知流量定数（流水現象として検知し、信号又は警報の作動を制御するための流量をいう。）については、第3-6表によること。

第3-6表

| 同一階の配管系の組み合わせ                | 検知流量定数の区分 |    |         |
|------------------------------|-----------|----|---------|
|                              | 50        | 60 | 50・60併用 |
| 標準型ヘッド（小区画型ヘッドを除く。）及び補助散水栓   |           | ○  | ○       |
| 側壁型ヘッド及び補助散水栓                |           | ○  | ○       |
| 標準型ヘッド（小区画型ヘッドを除く。）及び小区画型ヘッド | ○         |    | ○       |
| 側壁型ヘッド及び小区画型ヘッド              | ○         |    | ○       |
| 小区画型ヘッド及び補助散水栓               |           |    | ○       |

エ 小区画型ヘッドを用いるスプリンクラー設備の流水検知装置は、省令第14条第1項第4号の2により、湿式のものとすることとされているが、予作動式のものをを使用する場合にあっても、二次側の配管に充水する方式とする湿式とすることが必要であること。

オ 流水検知装置の技術上の規格を定める省令（昭和58年自治省令第2号）第12条の規定に基づき、基準の特例を受けた予作動式流水検知装置のうち、流水検知装置の弁体の二次側を大気圧より低い（以下この項において「負圧」という。）状態で火災を監視し、火災時には、自動火災報知設備の感知器又はスプリンクラー設備専用の感知器の火災信号により、流水検知装置の弁体が開放され、二次側に加圧水等が流入する構造のものを用いる場合、二次側が負圧状態であること

に鑑み、次に掲げる事項に適合することを確認すること。

(ア) 負圧の状態で使用できる配管継手、ヘッドを使用すること。


(イ) 流水検知装置の弁体の開放に係る要件等、型式承認時に認められた範囲内において使用すること。

(ウ) ヘッドが破損する等の原因で、流水検知装置の二次側配管内の圧力に異常が発生した場合に音響等で異常を知らせる措置を講ずること。

- (2) 一の発信部（流水検知装置又は圧力検知装置（以下この項において「流水検知装置等」という。）が受け持つ区域は、3,000㎡以下（工場、作業所等で主要な出入口から内部を見とおすことができる場合には、12,000㎡以下）とすること。▲


なお、この場合の一の流水検知装置等が受け持つ区域は、省令第13条第3項の規定により、ヘッドを設けない部分の床面積を含めること。（第3-27図参照）

また、一の階に2以上の受け持ち区域を有する防火対象物は、原則として建基令第121条第1項に規定する防火区画をまたがらないように設定し、当該流水検知装置等を設ける箇所の付近に受け持ち区域一覧図を備えておくこと。▲（第3-28図参照）



※一の流水検知装置等が受け持つ区域は、省令第13条第3項の規定により、ヘッドを設けない部分（部分）の床面積を含めること。

第3-27図




第3-28図

- (3) 一の発信部は、2以上の階にわたらないこと。●

ただし、次のア及びイに適合する場合は、2以上の階を受け持つことができる。(第3-29図参照)


ア 防火対象物の階で設置されるヘッダの個数が10個未満で、かつ、流水検知装置等が設けられている階の直上階又は直下階の場合

イ 前アの階が自動火災報知設備の技術上の基準に従い、有効に警戒されている場合



第3-29図

- (4) 階段室にヘッダを設置する場合、当該ヘッダに接続する配管は、いずれの階に設けられた発信部(流水検知装置等)からの配管と接続して差し支えない。(第3-30図参照)



第3-30図

- (5) 受信部の設置場所等


受信部の設置場所及び一の防火対象物に2以上の受信部を設置する場合は、省令第14条第1項第4号ニ及びホの規定によるほか、第10自動火災報知設備4(1)を準用すること。

## (6) 音響警報装置


音響警報装置は、省令第14条第1項第4号ただし書きにより、自動火災報知設備により警報が発せられる場合は、音響警報装置を設けないことができることとされているが、省令第24条第5号の規定により地区音響装置の代替として放送設備を設けた場合には、政令第32条の規定を適用して、同等に取り扱って差し支えないものであること。（第3-31図参照）

なお、この場合の放送設備の音声警報音のメッセージについては、火災放送とすること。

（自動火災報知設備により警報が発せられる場合の例）



（放送設備により警報が発せられる場合の例）



第3-31図

## 11 起動装置

起動装置は、省令第14条第1項第8号の規定によるほか、次によること。

- (1) 起動用水圧開閉装置の作動と連動して加圧送水装置を起動するものは、当該起動用水圧開閉装置の起動用水圧開閉器の位置における配管内の圧力が、次のいずれか大きい方の圧力の値に低下するまでに、起動するよう調整されたものであること。（第3-32図参照）

ア ポンプからの放水圧力が最も低くなると予想される最高位又は最遠部（以下この項において「最高位等」という。）のヘッドの位置から起動用水圧開閉装置の起動用水圧開閉器までの落差（ $H_1$ ）による圧力に0.15MPaを加えた値の圧力

イ 補助用高架水槽の位置から起動用水圧開閉装置の起動用水圧開閉器までの落差（ $H_2$ ）による圧力に0.05 MPaを加えた値の圧力


ウ 補助散水栓を設置してあるものは次の各数値に0.3MPaを加えた値の圧力

(ア) 最高位等の補助散水栓の位置から起動用水圧開閉装置の起動用水圧開閉器までの落差（ $H_3$ ）


(イ) 補助散水栓のノズル、消火栓弁及び消防用ホースの摩擦損失水頭として機器仕様書に明示された数値（ $H_0$ ）

- (2) 流水検知装置（自動警報弁に限る。）の作動と連動して加圧送水装置を起動させるものは、補助用高架水槽から最高位等のヘッドまでの落差（ $H$ ）による圧力を0.15MPa以上とすること。（第3-33参照）

なお、補助散水栓を設置する場合には、当該起動方式としないこと。



第3-32図



第3-33図

## 1.2 末端試験弁

末端試験弁は、省令第14条第1項第5号の2の規定によるほか、次によること。

- (1) 同一階の配管に放水量の異なるヘッド又は補助散水栓が設けられる場合の当該配管の末端に設ける末端試験弁は、当該流水検知装置の検知流量定数に相当する放水性能を有するオリフィス等の試験用放水口を設ければ足りるものであること。
- (2) 末端試験弁に接続する排水用の配管は、次によること。▲
  - ア 排水用の配管は、防火対象物の排水槽又は屋外等へ放流できるように設けること。
  - イ 末端試験弁と排水用配管を連結する排水管内に、背圧が発生しないよう十分な大きさの管径で接続すること。

## 1.3 送水口

送水口は、政令第12条第2項第7号及び省令第14条第1項第6号の規定によるほか、次によること。

## (1) 機器

- ア 送水口は、スプリンクラー設備等の送水口の基準（平成13年消防庁告示第37号。以下「送水口告示」という。）に適合するもの又は認定品のものとする。●
- イ 省令第14条第1項第6号に規定する送水口のホース結合金具は、差込式受け口のものとする。


## (2) 設置方法

- ア 送水口の周囲には、消防隊が消防用ホースの接続作業を行う際の空間が設けられていること。

▲

- イ 送水口は、消防隊が防災センター等に容易に至ることができる位置とするなど消防隊の活動に有効な位置とすること。▲

- ウ 省令第14条第1項第6号ハに規定する「地盤面からの高さが0.5m以上1m以下」とは、第3-34図の例に示すとおり、地盤面から送水口のホース接続口中心までの距離とすること。




第3-34図

エ 送水口の数、それぞれのヘッドごとに第3-9表に基づき計算した加圧送水装置の吐出量（単位は、 $\text{m}^3/\text{min}$ とする。）を1.8で除して得た値（端数は、切り上げること。）の個数以上を設置すること。▲

オ 送水口に接続する配管は、呼び径100 A以上とすること。▲（第3-35図参照）

ただし、複数の送水口を接続する配管は、呼び径150 A以上とすること。




第3-35図

カ 送水口には、止水弁、逆止弁及び排水弁を送水口の直近の容易に点検及び操作できる位置に設けること。▲（第3-36図参照）

なお、排水弁は、止水弁及び逆止弁の一次側に設けること（点検用の排水弁を止水弁及び逆止弁の二次側に設けることは、差し支えない。）。

（点検用の排水弁を設けた場合）




第3-36図


キ 送水口を2以上又は他の消防用設備等の送水口と並列して設置する場合には、使用する器具に応じて、次に掲げる距離以上の距離を保つこと。▲（第3-37図参照）

- (ア) 同一器具に水平方向に2つの接続口を設けた器具（以下この項において「平行型送水口」という。）を用いる場合は、ホース接続口中心から18cm
- (イ) 同一器具に垂直方向に2つの接続口を設けた器具（以下この項において「縦型送水口」という。）を用いる場合は、ホース接続口中心から18cm
- (ウ) 同一器具に直角になるように2つの接続口を設けた器具（以下この項において「頭部回転型送水口」という。）を用いる場合は、ホース接続口中心から18cm
- (エ) 同一器具に120°となるように2つの接続口を設けた器具（以下この項において「Y型送水口」という。）を用いる場合は、ホース接続口外面から90cm


（平行型送水口の場合）




（縦型送水口の場合）



（頭部回転型送水口の場合）



（Y型送水口の場合）



第3-37図

ク 省令第14条第1項第6号ホに規定するスプリンクラー用送水口である旨の標識は、次によること。●（第3-38図参照）

- (ア) 標識の大きさは、短辺10cm以上、長辺30cm以上とすること。
- (イ) 地を赤色、文字を白色とすること。




第3-38図

ケ 省令第14条第1項第6号ホに規定する「送水圧力範囲を表示した標識」は、送水口ごとに第3-39図の例により設けること。

この場合、「送水圧力範囲」の送水圧力の数値は、各ヘッドからの所定の基準値の範囲にするため又はプースターポンプの一次側圧力を許容押込圧力内にするため、送水口から定格流量で送水したときの配管の摩擦損失、背圧等により水力計算で求めた値とすること。

(埋込み型の例)



第3-39図

## 14 補助散水栓

補助散水栓を設ける場合には、省令第13条の6第4項の規定によるほか、次によること。

## (1) 機器

## ア 構造等

補助散水栓及び放水に必要な器具は、屋内消火栓等告示に適合するもの又は認定品のものとする。●

なお、補助散水栓箱内に連結送水管の放水口を併設する場合についても、認定品のものとする。●

## イ 位置表示灯

(ア) 認定品のものとして位置表示灯（省令第13条の6第4項第3号ロに規定する赤色の灯火をいう。以下この項において同じ。）が含まれていないものは、第2屋内消火栓設備7(2)イ(ウ)によること。▲

(イ) 位置表示灯は、点滅させることにより加圧送水装置の始動を表示できること。▲

## ウ 消火栓弁

消火栓弁は、結合金具の規格省令に規定する呼称25のものに適合するものであること。●

## エ 消防用ホース

(ア) 消防用ホースは、消防用ホースの規格省令に規定する保形ホースとすること。

(イ) 消防用ホースは、消防用ホースの規格省令に規定する呼称25のもので長さ20mのものを設けること。▲


## オ 表示

(ア) 補助散水栓に表示する「消火用散水栓」の文字の大きさは、1字につき20㎢以上とすること。●

(イ) 連結送水管の放水口と併設するものは、第2屋内消火栓設備7(2)ク(エ)の例による表示をすること。●

(ウ) 屋内消火栓等告示第13第2号(2)に規定する「一人で放水操作が可能である旨」の表示マークは、補助散水栓扉の左上隅に貼付すること。●（第3-40図参照）

カ 補助散水栓の開閉弁を天井に設ける場合にあっては、第2屋内消火栓設備7(4)を準用すること。



第3-40図


## (2) 設置方法

ア 補助散水栓は、同一防火対象物（増築等の防火対象物で、当該増築以外の部分に設けられている既存のものを除く。）には、同一操作性のものを設置すること。▲

イ 補助散水栓の操作が容易で、かつ、障害となるものがない場所に設けること。▲

ウ 省令第13条の6第4項第6号ロに規定する「各部分に有効に放水することができる」とは、ヘッドが設けられていない部分が間仕切壁等により放水できない部分が生じないよう、消防用ホースを延長する経路、消防用ホースの長さ及び放水距離を考慮し、有効に消火できるよう設けることをいうものであること。（第3-41図参照）

この場合の放水距離は、おおむね10mとすること。▲




第3-41図

## (3) 補助散水栓の配管は、次によること。


ア 補助散水栓への接続は、呼び径25A以上とすること。

イ 湿式流水検知装置等を用いるスプリンクラー設備に補助散水栓を設ける場合の配管は、各階の流水検知装置等の二次側配管から分岐をして設置すること。（第3-42図参照）



第3-42図

ウ 乾式流水検知装置又は予作動式流水検知装置を用いるスプリンクラー設備に補助散水栓を設ける場合の配管は、補助散水栓専用の湿式流水検知装置の二次側配管から分岐をして設置すること。（第3-43図参照）




第3-43図

エ 補助散水栓のノズル先端における放水圧力は、加圧送水装置等に1.0MPaを超えないように第2屋内消火栓設備3(4)及び3の2(4)の例の方法等による措置を講じること。●

オ ヘッドを設けない階（当該階のすべてが省令第13条第3項に規定する部分等である階）に補助散水栓を設置して警戒する場合に、次の条件にすべて適合するものについては、5階層以下を一つの補助散水栓専用の流水検知装置の二次側配管から分岐することができる。（第3-44図参照）

- (ア) 地上と地下部分を別系統とすること。
- (イ) 補助散水栓で警戒する部分にあつては、自動火災報知設備により有効に警戒されていること。
- (ウ) 補助散水栓の一次側には、階ごとに止水弁を設置すること。
- (エ) 放水した補助散水栓が確認できるように、各補助散水栓にリミッタースイッチ等を設けること。



第3-44図

### 15 表示及び警報

表示及び警報は、次によること（省令第14条第1項第12号の規定により総合操作盤が設けられている場合を除く。）。

- (1) 次の表示及び警報（ベル、ブザー等）は、防災センター等にできるものであること。▲
  - ア 加圧送水装置の作動（ポンプ等の起動、停止等の運転状況）の状態表示
  - イ 呼水槽の減水状態の表示及び警報（呼水槽に設けた当該水槽の有効水量が2分の1に減水した際に警報を発する減水警報装置によるもの）
  - ウ 感知部の作動の状態表示（予作動式で専用の感知器を用いる場合に限る。）
  - エ 流水検知装置等の作動状態の警報
  - オ 水源水槽の減水状態の表示及び警報（水源水槽に減水警報装置を設けた場合に限る。）
  - カ 補助用高架水槽の減水状態の表示及び警報（補助用高架水槽に減水警報装置を設けた場合に限る。）
- (2) 次の表示及び警報（ベル、ブザー等）は、防火対象物の規模及び用途に応じて、防災センター等にできるものであること。▲
  - ア 減圧状態（二次側に圧力設定を必要とするものに限る。）の表示及び警報
  - イ 加圧送水装置の電源断の状態表示及び警報
  - ウ 手動状態（開放型スプリンクラーで自動式のものに限る。）
  - エ 連動断の状態表示（自動火災報知設備等の作動と連動するものに限る。）

### 16 貯水槽等の耐震措置

省令第14条第1項第13号の規定による貯水槽等の耐震措置は、第2屋内消火栓設備11を準用すること。

### 17 非常電源及び配線等

非常電源及び配線等は、省令第14条第1項第6号の2及び第9号の規定によるほか、次によること。

- (1) 非常電源等  
非常電源及び非常電源回路の配線等は、第23非常電源によること。
- (2) 常用電源回路の配線  
常用電源回路の配線は、第2屋内消火栓設備12(2)を準用すること。
- (3) 非常電源回路、操作回路、表示灯回路及び警報装置回路の配線は、次によること。（第3-45図参照）
  - ア 非常電源回路  
耐火配線を使用すること。
  - イ 操作回路  
耐熱配線を使用すること。
  - ウ 表示灯回路  
省令第13条の6第4項第3号ロ及びハ(イ)に規定する灯火の回路の配線は、耐熱配線を使用する


こと。▲

エ 音響警報装置回路


省令第14条第1項第4号に規定する自動警報装置の回路の配線は、耐熱配線を使用すること。

▲

（湿式スプリンクラー設備）




(乾式スプリンクラー設備)



備考：蓄電池が内蔵されている場合、一次側配線（※）は、一般配線として差し支えない。

(予作動式スプリンクラー設備)



備考：蓄電池が内蔵されている場合、一次側配線（※）は、一般配線として差し支えない。

## 18 総合操作盤

省令第14条第1項第12号に規定する総合操作盤は、第24総合操作盤によること。

## 19 乾式又は予作動式流水検知装置を用いるスプリンクラー設備

乾式スプリンクラー設備（第3-2図参照）又は予作動式スプリンクラー設備（第3-3図参照）は、前3から18までによるほか、次によること。

## (1) 設置場所

ア 乾式スプリンクラー設備は、スプリンクラー設備の配管等の凍結による被害を生ずるおそれがある場所に主として設置することができるものであること。▲

イ 予作動式スプリンクラー設備は、万一誤って放水した場合に特に著しい水損が生ずるおそれがある場所に主として設置することができるものであること。▲

## (2) 空気加圧用の加圧装置

乾式スプリンクラー設備又は予作動式スプリンクラー設備（二次側に圧力の設定を必要とするもの）の空気加圧用の加圧装置は、次によること。

ア 乾式又は予作動式流水検知装置の二次側の空気を加圧するための加圧装置は、専用のエアコンプレッサーを用いる方式とすること。▲

イ 加圧装置の能力は、乾式又は予作動式流水検知装置の二次側配管の圧力設定値まで加圧するために要する時間が30分以内のものであること。▲

ウ エアコンプレッサーの設置場所は、第2屋内消火栓設備3(1)ア及びイを準用するほか、次に掲げる場所に設けること。▲

(ア) じんあい、微粉又は水蒸気が多量に滞留しない場所

(イ) 温度40℃以下で温度変化が少ない場所

(ウ) 直射日光及び雨水のかかるおそれの少ない場所


(エ) 可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない場所

(オ) 腐食性ガスが発生するおそれのない場所

エ 圧縮空気を送り込む配管は、省令第14条第1項第10号イに規定される材料を用いるほか、呼び径25A以上とし、亜鉛メッキ等による防食処理を施すこと。▲

オ エアコンプレッサーは、常用電源回路の分電盤から専用とし、他の動力回路の故障による影響を受けるおそれのないものには、非常電源を設けないことができること。

（参考）エアコンプレッサーの構成例



## (3) 負圧装置の真空ポンプ

予作動式スプリンクラー設備（流水検知装置の弁体の二次側を負圧状態で火災を監視し、火災時には、自動火災報知設備の感知器又はスプリンクラー設備専用の感知器の火災信号により、流水検知装置の弁体が開放され、二次側に加圧水等が流入する構造のもの）の負圧装置に用いる真空ポンプは、次によること。

ア 専用の真空ポンプを用いる方式とすること。▲

イ 真空ポンプは、常用電源回路の分電盤から専用とし、他の動力回路の故障による影響を受けるおそれのないものには、非常電源を設けないことができること。

## (4) 減圧警報装置

乾式スプリンクラー設備又は予作動式スプリンクラー設備（二次側に圧力の設定を必要とするもの）について、省令第14条第1項第4号の5に規定する流水検知装置の圧力設定値よりも二次側の圧力が低下した場合に自動的に警報を発する装置は、防災センター等に警報及び表示ができるものであること。●

## (5) 感知部

予作動式流水検知装置を作動させるための感知部は、次によること。

ア 感知部は、専用の感知器とすること。▲

ただし、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備の機能に影響を及ぼさない場合で、かつ、放水区域と自動火災報知設備の警戒区域の範囲を同一とした場合にあっては、自動火災報知設備の火災信号等により乾式流水検知装置を作動させることができる。

イ 感知部として用いる感知器（煙感知器及び炎感知器を除く。）の公称作動温度は、ヘッドの標示温度より低いものとし、非火災報の発するおそれがないように設けること。▲

ウ 感知部と予作動式流水検知装置とは、常時連動状態とし、防災センター等から遠隔で連動を制御できるボタン等を設ける場合には、容易に連動を解除できない措置を講じること。

エ 前ウの遠隔の連動ボタン等には、予作動式流水検知装置との連動装置である旨の表示をすること。▲

## (6) 配管

乾式又は予作動式流水検知装置の二次側配管は、次によること。

ア 流水検知装置の二次側配管には、当該流水検知装置の作動を試験するための配管及びバルブを設けること。▲

イ 省令第14条第1項第8号の2に規定するヘッドが開放した場合に1分以内に当該ヘッドから放水できるものとするための措置は、二次側の配管容積を第3－7表により計算したときに、第3－8表に示す二次側の配管容積以下となる流水検知装置の呼び径とすること。●

ただし、流水検知装置又はその直近に急速開放装置又は空気排出器を設ける場合は、この限りではない。

第3－7表 JIS G3442、JIS G3452（白管に限る。）

| 呼び径          | 25 A | 32 A | 40 A | 50 A | 65 A | 80 A | 100 A | 125 A | 150 A | 200 A |
|--------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 1 m当たりの容積（ℓ） | 0.6  | 1.0  | 1.4  | 2.2  | 3.6  | 5.1  | 8.8   | 13.5  | 19.1  | 33.2  |

第3－8表

| 二次側の配管容積（ℓ）   | 70以下 | 200以下 | 400以下 | 750以下 | 1,200以下 | 2,800以下 | 2,800以下 |
|---------------|------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|
| 流水検知装置の呼び径（A） | 50   | 65    | 80    | 100   | 125     | 150     | 200     |

ウ 省令第14条第1項第10号イに規定する「亜鉛メッキ等による防食処理を施すための措置」は、次に掲げる配管及び管継手を用いる配管施工によること。●

(ア) 配管

- a JIS G3442（水配管用亜鉛メッキ鋼管）
- b JIS G3452（配管用炭素鋼鋼管のうち白管に限る。）

(イ) 管継手

- a JIS B2220（鋼製管フランジの基準寸法のうち呼び圧力5 K、10 K又は16 Kの使用圧力に適合する基準寸法のもので、溶融亜鉛メッキを施したねじ込み式に加工されたもの）
- b JIS B2301（ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のうち、溶融亜鉛メッキを施したもの）

エ 省令第14条第1項第10号ロに規定する二次側配管には、当該配管内の水を有効に排出できる措置は、次による配管の勾配を施し、排水のための弁を設けること。この場合、当該弁の直近の見やすい箇所に排水弁である旨を表示すること。●

(ア) 配水主管にあつては、配管10mにつき2 cm以上

(イ) 配水管にあつては、配管10mにつき4 cm以上

オ 予作動式流水検知装置の二次側配管等には、手動でも起動できる措置（手動弁の設置）を講じるとともに当該装置である旨の表示をすること。▲

(7) ヘッドの設置

ア ヘッドは、上向き型を用いること。▲

ただし、ヘッド及び接続配管部分が凍結のおそれがない場合には、下向き型を用いることができる。

イ ヘッドの配置及び設置は、前8の例によること。

(8) 配線等

ア 予作動式スプリンクラー設備の制御盤等（受信部を含む。）から電磁弁又は電動弁までの配線は、耐熱措置を講ずるとともに、当該スプリンクラー設備の制御盤及び電磁弁又は電動弁に非常電源を設置すること。

この場合、非常電源の容量は、3箇所（2箇所以下のものは、最大設置箇所数とする。）の予作動式流水検知装置を作動させる容量のものであること。

イ 自動火災報知設備の火災信号等で予作動式流水検知装置を作動させる場合の当該自動火災報知設備の非常電源の容量は、第23非常電源第23－1表のスプリンクラー設備に準じたものとする。

第3-9表

| ヘッ<br>ド<br>の<br>区<br>分 | 防火対象物の区分                                                                 |                                                                                                | 個 数                  | 吐出量<br>(ℓ／min)  | 水源水量<br>(㎡) |      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|------|
| 標 準 型<br>ヘ ッ ド         | 政令第 12 条第 1 項第 1 号から第 4 号まで及び第 9 号から第 12 号までに掲げる防火対象物                    | 政令別表第 1 (4)項に掲げる防火対象物及び同表(6)項イに掲げる防火対象物のうち同表(4)項の用途に供される部分が存するもの(法第 8 条第 1 項に規定する百貨店であるものに限る。) | 15 個                 | 1,350           | 24.0        |      |
|                        |                                                                          |                                                                                                | 高感度型ヘッド<br>12 個      | 1,080           | 19.2        |      |
|                        |                                                                          | その他のもの                                                                                         | 地階を除く階数が 10 以下の防火対象物 | 10 個            | 900         | 16.0 |
|                        |                                                                          |                                                                                                |                      | 高感度型ヘッド<br>8 個  | 720         | 12.8 |
|                        |                                                                          |                                                                                                | 地階を除く階数が 11 以上の防火対象物 | 15 個            | 1,350       | 24.0 |
|                        |                                                                          |                                                                                                |                      | 高感度型ヘッド<br>12 個 | 1,080       | 19.2 |
|                        | 政令第 12 条第 1 項第 6 号及び第 7 号の防火対象物                                          |                                                                                                | 15 個                 | 1,350           | 24.0        |      |
|                        |                                                                          |                                                                                                | 高感度型ヘッド<br>12 個      | 1,080           | 19.2        |      |
|                        | 政令第 12 条第 1 項第 8 号の指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第 4 に定める数量の 1,000 倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの |                                                                                                | 20 個                 | 1,800           | 32.0        |      |
|                        |                                                                          |                                                                                                | 感度種別 1 種<br>16 個     | 1,440           | 25.6        |      |
| 小 区 画 型<br>ヘ ッ ド       | 地階を除く階数が 10 以下の防火対象物（政令第 12 条第 1 項第 1 号に掲げる防火対象物で基準面積が 1,000㎡未満のものを除く。）  |                                                                                                | 8 個                  | 480             | 8.0         |      |
|                        | 地階を除く階数が 11 以上の防火対象物                                                     |                                                                                                | 12 個                 | 720             | 12.0        |      |
| 側 壁 型<br>ヘ ッ ド         | 地階を除く階数が 10 以下の防火対象物                                                     |                                                                                                | 8 個                  | 720             | 12.8        |      |
|                        | 地階を除く階数が 11 以上の防火対象物                                                     |                                                                                                | 12 個                 | 1,080           | 19.2        |      |

備考 1 乾式又は予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備の水源水量及びポンプ吐出量を求める場合は、個数欄に定める個数に1.5を乗じて得た個数（小数点以下切り上げ）とする。

2 ポンプ吐出量は、次に掲げるヘッドの種類に応じて、乗じて得た量以上とする。

(1) 標準型ヘッド及び側壁型ヘッド 90ℓ/min

(2) 小区画型ヘッド 60ℓ/min

**別記1 住宅用下方放出型自動消火装置の技術基準**

(趣旨)

**第1** この基準は、火災による煙、熱又は炎により感知し、自動的に水又はその他の消火薬剤(以下「消火薬剤」という。)を圧力により放射して消火を行う固定した小規模の消火装置の構造及び性能に関する基準を定めるものとする。

(定義)

**第2** この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅用下方放出型自動消火装置 感知部を有し、放出口と消火薬剤貯蔵容器とが一体となつて  
いるもの又は放出導管等により接続されているもので天井、壁等に設置し、下方に放出して消火  
対象物を覆い消火する方式のものをいい、一般火災用、台所火災用、油火災用又はこれらを組み  
合わせたものに区分する。

(2) 感知部 火災によつて生ずる煙、熱又は炎により自動的に火災の発生を感知するものをいい、  
次の分類によるものとする。

ア 感知器型感知部 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和  
56年6月20日自治省令第17号、以下、この別記において「感知器等の技術上の規格」という。)  
第2条第1号に規定する感知器をいう。

イ 易融性金属型感知部 易融性金属により融着され又は易融性物質等により組み立てられた感  
知体が、火熱により一定温度に達し溶融、変形又は破壊を生じることにより感知するものをい  
う。

ウ 温度センサー型感知部 熱半導体、熱電対等により組み立てられた感熱体が、火熱の温度を  
検出し感知するものをいう。

エ 炎検知型感知部 炎の熱放射又はちらつきを検出し、感知するものをいう。

(住宅用下方放出型自動消火装置の一般的性能)

**第3** 住宅用下方放出型自動消火装置の一般的性能は、次に定めるところによる。

(1) 確実に作動するものであり、かつ、取扱い及び点検、整備が容易にでき、耐久性を有するもの  
であること。

(2) ほこり、湿気等によつて機能に異常を生じないものであること。

(3) 住宅用下方放出型自動消火装置の各部分は、良質の材料で作るとともに、充てんした消火薬剤  
に侵されない材料で作り、又は耐食性を有しないものにあつては、当該部分に耐食加工を施し、  
かつ、外気に接触する部分を容易にさびない材料で作り、又は当該部分には防錆加工が施された  
ものであること。

(4) 住宅用下方放出型自動消火装置の主要部は、不燃性又は難燃性の材料で作られているものであ  
ること。

(5) 電気を使用するものにあつては、電圧を+10%から-10%の範囲で変動させた場合、機能に異  
常を生じないものであること。

(6) 配線は、十分な電流容量を有するものとし、かつ、配線の接続が的確であること。

(7) 配線は、誤接続を防止するための適当な措置が講じられているものであること。

(8) 部品の取付けは、機能に異常を生じないように的確、かつ、容易にゆるまないようになされて  
いるものであること。

(9) 電線以外の電流が通過する部分で、すべり又は可動軸の部分の接触が十分でない箇所には、接  
触部の接触不良を防ぐための適当な措置が講じられているものであること。

(10) 外部から容易に人が触れるおそれのある充電部は、十分に保護されているものであること。

(11) 時間の経過による変質により、性能に悪影響を及ぼさないものであること。

(12) 人に危害を与えるおそれがないものであること。

(13) 造営材に接する基板から浸入する水によつて、機能に異常を生じないものであること。

- (14) 調整部は、調整後変動しないように固定されているものであること。
- (15) 住宅用下方放出型自動消火装置は、0℃以上 40℃以下の温度範囲(10℃単位で拡大した場合においてもなお消火及び放射の機能を有効に発揮する性能を有するものにあつては、当該拡大した温度範囲。以下「使用温度範囲」という。)で使用した場合において、消火及び放射の機能を有効に発揮することができるものであること。

(感知部の構造、強度、材質及び性能)

**第4** 感知部の構造、強度、材質及び性能は、次の各号に適合するものであること。

- (1) 感知器型感知部は、感知器等の技術上の規格を定める省令に適合するものであること。
- (2) 易融性金属型感知部、温度センサー型感知部及び炎検知型感知部は、次の各号に適合するものであること。
- ア 感知部の受ける気流の方向によつて機能に著しい変動を生じないものであること。
- イ 感知部に用いる金属薄板又は細い線等は、これらの機能に有害な影響を及ぼすおそれがある傷、ひずみ、腐食等を生じないものであること。
- ウ 感知部は、その基板面を取り付け、定位置から 45 度傾斜させた場合に、機能(炎検知型の指向性を除く。)に異常を生じないものであること。
- エ 感知部は、次の(ア)及び(イ)の試験に合格するものであること。この場合において、特に定めがある場合を除き、室温 5℃以上 35℃以下で相対湿度 45% 以上 85% 以下の状態で行うものとする。
- (ア) 通電を要するものにあつては、端子と外箱との間に 50Hz 又は 60Hz の正弦波に近い実効電圧 500V(定格電圧が 60V を超え、150V 以下のものにあつては 1000V、150V を超えるものにあつては定格電圧に 2 を乗じて得た値に 1000V を加えた値)の交流電圧を 1 分間加えた場合、これに耐えるものであること。
- (イ) 通電を要するものにあつては、絶縁された端子間及び端子と外箱との間の絶縁低抗は、500V の絶縁抵抗計で測定した値で 5M Ω 以上のものであること。
- オ 易融性金属型感知部及び温度センサー型感知部は、前アからエまでによるほか、次によること。
- (ア) 公称作動温度の 125%の温度の風速 1 m/ 秒の垂直気流に投入したとき、次の式で定める時間 (t) 以内で作動すること。

$$t = \frac{300 \log_{10} \left( 1 + \frac{\theta - \theta \gamma}{\delta} \right)}{\log_{10} \left( 1 + \frac{\theta}{\delta} \right)}$$

$\theta$  = 公称作動温度 (℃)

$\delta$  = 公称作動温度と作動試験温度との差 (℃)

$\theta \gamma$  = 室温 (℃)

t = 作動時間 (秒)

- (イ) 公称作動温度より 20℃低い温度(公称作動温度が 75℃以上のものにあつては、次の表で定める公称作動温度に応じた最高周囲温度より 20℃低い温度)の空气中に 10 日間放置しても異常を生じないものであること。

| 公称作動温度 | 79℃未満 | 79℃以上 121℃未満 | 121℃以上 162℃未満 | 162℃以上 204℃未満 | 204℃以上 |
|--------|-------|--------------|---------------|---------------|--------|
| 最高周囲温度 | 75℃   | 79℃          | 121℃          | 162℃          | 184℃   |

カ 炎検知型感知部は、前アからエまでによるほか次によること。

- (ア) 光電素子は、感度の劣化や疲労現象が少なく、かつ、長時間の使用に十分耐えるものであること。
- (イ) 清掃を容易に行えるものであること。
- (ウ) 通電状態において次の a 及び b の試験を 15 秒間行つた場合に、異常を生じないものであること。

- a 内部抵抗 50  $\Omega$  の電源から 500V の電圧をパルス幅 1  $\mu$  s、繰返し周期 100Hz で加える試験
- b 内部抵抗 50  $\Omega$  の電源から 500V の電圧をパルス幅 0.1  $\mu$  s、繰返し周期 100Hz で加える試験
- (c) 通電状態において濃度が減光率で 30cm 当たり 20% の JIS Z 8901(試験用ダスト)の 5 種を含む空気に 15 分間触れた後において、機能に異常を生じないものであること。
- (d) 50cm 四方の火皿にヘプタン (JIS K 0505(n-ヘプタン)をいう。以下同じ)1 を入れ水平距離 4m、垂直距離 2.5m の位置に置き、火皿に着火後 30 秒以内に作動するものであること。
- (e) 5000Lx の発熱電灯による光により作動しないものであること。
- (f) 1m 離れたキセノンランプ (ガイドナンバー 64 相当) の閃光により作動しないものであること。

(消火薬剤貯蔵容器等の構造、強度及び材質)

**第 5** 消火薬剤貯蔵容器等は、容器の形状及び接合方法等により計算し、安全上十分な肉厚を有する堅ろうな金属性のものであること。

2 消火薬剤貯蔵容器等の耐圧は、次の各号に適合するものであること。

- (1) 加圧式の消火薬剤貯蔵容器等にあつては、その内部温度を使用温度範囲の最高温度とした場合における閉そく圧力の最大値の 1.5 倍の水圧力で、また、蓄圧式の消火薬剤貯蔵容器等にあつてはその内部温度を使用温度範囲の最高温度とした場合における使用圧力の上限値の 1.5 倍の空気圧力で 5 分間加圧する試験を行つた場合において、漏れを生じず、かつ、強度上支障のある永久歪みを生じないものであること。
- (2) 前号に規定するもののほか、加圧式の消火薬剤貯蔵容器等にあつては、閉そく圧力の最大値の 2 倍の水圧力で、また、蓄圧式の消火薬剤貯蔵容器等にあつては、使用圧力の上限値の 2 倍の水圧力で 5 分間加圧する試験を行つた場合において、亀裂又は破断を生じないものであること。
- 3 高圧ガス取締法 (昭和 26 年法律第 204 号) の適用を受ける本体容器は、前項の規定にかかわらず、同法及び同法に基づく命令の定めるところによるものであること。

(放出口及び放出導管)

**第 6** 放出口及び放出導管は、次の各号に適合するものであること。

- (1) 不燃材料で作られていること。
- (2) 前 第 2 項第 1 号に規定する耐圧試験を行つた場合において、著しい漏れを生じず、かつ、変形を生じないものであること。
- (3) 内面は平滑に仕上げられたものであること。
- (4) 使用温度範囲で作動させた場合、漏れを生じず有効、かつ、均一に消火薬剤を放射することができるものであること。
- (5) 放出導管及び管継手は JIS H 3300(銅及び銅合金継目無管)に適合するもの、又はこれらと同等以上の強度及び耐食性 (耐食加工したものを含む) 並びに耐熱性を有するものであること。
- (6) 放出導管の長さは 10m 以下のものであること。
- (7) 放出導管の分岐は、2 以下とし、各分岐管の流量抵抗値は等しいものであること。

(バルブ)

**第 7** バルブは、次の各号に適合するものであること。

- (1) 第 5 第 2 項第 1 号に規定する耐圧試験を行つた場合において、漏れを生じず、かつ、変形を生じないものであること。
- (2) バルブを開放した場合において、当該バルブが消火薬剤の有効、かつ、均一に放射することを妨げないものであること。

(プラグ、口金及びパッキン等)

**第 8** プラグ、口金及びパッキン等は、次の各号に適合するものであること。

- (1) プラグのかん合部分は、パッキン等とはめ込んだ場合において、かん合部が確実に第5 第2 項第1号に規定する耐圧試験を行つた場合において、漏れを生じず、かつ、同圧力に十分耐えるように口金にかみあうものであること。

- (2) パッキン等は、充てんされた消火薬剤に侵されないものであること。

（固定装置）

**第9** 住宅用下方放出型自動消火装置は、安定した状態に保たせるための固定装置を設けたものであること。

（加圧用ガス容器）

**第10** 住宅用下方放出型自動消火装置に用いる加圧用ガス容器は、消火器の技術上の規格を定める省令（昭和39年自治省令第27号）第25の規格に適合するものであること。

（指示圧力計）

**第11** 蓄圧式の住宅用下方放出型自動消火装置（ハロン1301及び二酸化炭素住宅用下方放出型自動消火装置を除く。）には指示圧力計を設けること。

2 前項の指示圧力計は、消火器の技術上の規格を定める省令第28条の規定に適合するもの又はこれと同等以上のものであること。

（作動軸及びガス導入管）

**第12** 放射圧力源であるガスを住宅用下方放出型自動消火装置の本体容器内に導入するための作動軸及びガス導入管は、加圧ガス容器のふたを容易に、かつ、確実にあけるのに適した構造及び強度を有するものであること。

（容器弁及び安全弁）

**第13** 二酸化炭素住宅用下方放出型自動消火装置、ハロン1211住宅用下方放出型自動消火装置及びハロン1301住宅用下方放出型自動消火装置の容器弁及び安全弁は、二酸化炭素消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板の基準（昭和51年消防庁告示第9号）又は消火器の技術上の規格を定める省令第24条に適合するものであること。

（消火薬剤）

**第14** 住宅用下方放出型自動消火装置に充てんされる消火薬剤は、消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令（昭和39年自治省令第28号）第1条の2、第3条、第4条、第5条（ハロン2402に係る事項に限る。）、第6条、第7条及び第8条の規定に適合するもの（二酸化炭素にあつてはJIS K 1106の2種又は3種）若しくは泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令（昭和50年自治省令第26号）の規定に適合するもの又はこれらと同等以上のものであること。

（二酸化炭素簡易自動消火装置等の充てん比）

**第15** 二酸化炭素住宅用下方放出型自動消火装置、ハロン1211住宅用下方放出型自動消火装置及びハロン1301住宅用下方放出型自動消火装置の本体容器の内容積は、充てんする二酸化炭素、ハロン1211及びハロン1301の重量1kgにつき1500cm<sup>3</sup>、700cm<sup>3</sup>及び900cm<sup>3</sup>以上であること。

（消火性能）

**第16** 住宅用下方放出型自動消火装置は、煙、熱又は炎により感知した後、消火薬剤を放射した場合において、次の各号に適合するものであること。

- (1) 感知部が確実に作動した後、速やかに消火薬剤を有効に放射するものであること。
- (2) 消火に有効な放射状態を有するものであること。
- (3) 充てんされた消火薬剤の容量又は重量の90%以上の消火薬剤を放射できるものであること。

2 住宅用下方放出型自動消火装置は、使用温度範囲で作動した場合において、放射及び消火の機能を有効に発揮することができるものであること。

3 住宅用下方放出型自動消火装置は、第1項及び前項の消火性能を有するほか、次のいずれか又はこれらの組合せに該当するものであること。

- (1) 一般火災用は、第17に規定する第一消火試験及び第二消火試験の消火が確実にできるもので

あること。この場合の貯蔵消火薬剤量は、機種に明示された有効に消火しうる面積（以下「公称防護面積」という。）に応じ、別表1に掲げる以上の容量又は重量とすること。

- (2) 台所火災用は、第17に規定する第一消火試験、第二消火試験及び第三消火試験により消火が確実にできるものであること。この場合、貯蔵消火薬剤量は、公称防護面積に応じ、別表2に掲げる以上の容量又は重量とすること。
- (3) 油火災用は、第17に規定する第四消火試験により、消火が確実にできるものであること。この場合の貯蔵消火薬剤量は、公称防護面積に応じ、別表3に掲げる以上の容量又は重量及び性能を有するものであること。
- 4 放出口が感知部と連動可動して火源の方向に集中して向けられるものにあつては、公称防護面積の表示を増加することができるものであること。
- 5 公称防護面積は1㎡、2㎡、3㎡、5㎡、8㎡、13㎡、21㎡及び34㎡の区分とすること。

（消火試験）

**第17** 住宅用下方放出型自動消火装置の消火性能を判定する消火試験方法は、次によるものであること。

(1) 第一消火試験

ア 第一消火試験は、厚さ4mmの合板（普通合板の日本農林規格（昭和39年農林省告示第383号）第2条に規定する普通合板で難燃処理のしていないものをいう。）を用いた壁体模型、放出口及び別図5の着火用クリブ（小口15mm×15mmの大きさをもつ杉の気乾材）を別図1のように配置し、着火用クリブを用いて点火燃焼させて消火性能を判定するものとする。

イ 着火用クリブには、JIS K 1505（工業用アルコール）のエタノール100mLをふりかけて点火するものとする。

ウ 消火薬剤の放射終了後1分以内において残炎が認められず、かつ、放射終了後2分以内に再燃しない場合においては、完全に消火されたものと判定するものとする。

(2) 第二消火試験

ア 第二消火試験は、放出口及び別図6のクリブ（小口40mm×40mmの大きさをもつ杉の気乾材）を5分間予燃後別図2のように配置し、消火性能を判定するものとする。ただし、クリブを放出口の直下で予燃する場合は、感知部を覆うものとする。

イ クリブは、ヘプタン1.5を燃焼皿に入れて予燃するものとする。

ウ 消火薬剤の放射終了後1分以内において残炎が認められず、かつ、放射終了後2分以内に再燃しない場合においては、完全に消火されたものと判定するものとする。

(3) 第三消火試験

ア 第三消火試験は、放出口及び1口コンロ（1700kcal/hr程度のもの）上に直径30cmの鉄製なべの中に菜種油500mLを入れたものを別図3のように配置し、菜種油を加熱し、着火炎上させて消火性能を判定するものとする。

イ 消火薬剤の放射終了後2分以内に再燃しない場合においては、完全に消火されたものと判定するものとする。

(4) 第四消火試験

ア 第四消火試験は、放出口及び1辺の長さを50cmとした深さ20cmの鉄板製燃焼皿に、ヘプタンを深さ3cm以上入れたものを別図4のように配置し、燃焼皿のヘプタンを点火炎上させて消火性能を判定するものとする。

イ 消火薬剤の放射終了後2分以内に再燃しない場合においては、完全に消火されたものと判定するものとする。

（表示）

**第18** 住宅用下方放出型自動消火装置の本体容器には、次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示を付するものとする。

- (1) 住宅用下方放出型自動消火装置である旨（住宅に用いないものとして申請者の申請により、下方放出型簡易自動消火装置とすることができる。）
- (2) 一般火災用、台所火災用、油火災用又はこれらの組合せによる区分
- (3) 使用消火薬剤の種類
- (4) 使用温度範囲
- (5) 公称防護面積 (㎡)
- (6) 放射時間
- (7) 製造年月
- (8) 製造番号
- (9) 型式番号
- (10) 充てんされた消火薬剤の容量 ( ) 又は重量 (kg)
- (11) 総重量 (kg)
- (12) 取扱い上の注意事項
- (13) 取扱方法

別表1

| 消火薬剤                                  | 容量又は重量   |
|---------------------------------------|----------|
| 水                                     | 3.60L/㎡  |
| 第一種浸潤剤等入水(強化液と同等以上の消火性能を有するものに限る)     | 2.40L/㎡  |
| 第二種浸潤剤等入水(強化液の 1.6 倍以上の消火性能を有するものに限る) | 1.50L/㎡  |
| 第三種浸潤剤等入水(強化液の 2.6 倍以上の消火性能を有するものに限る) | 0.96L/㎡  |
| 強化液                                   | 2.40L/㎡  |
| 機械泡水溶液                                | 2.40L/㎡  |
| 第三種粉末                                 | 0.96kg/㎡ |
| ハロン 1301                              | 2.2kg/㎡  |

別表2

| 消火薬剤                                  | 容量又は重量                |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 第一種浸潤剤等入水(強化液と同等以上の消火性能を有するものに限る)     | 2.40L/m <sup>2</sup>  |
| 第二種浸潤剤等入水(強化液の 1.6 倍以上の消火性能を有するものに限る) | 1.50L/m <sup>2</sup>  |
| 第三種浸潤剤等入水(強化液の 2.6 倍以上の消火性能を有するものに限る) | 0.96L/m <sup>2</sup>  |
| 強化液                                   | 2.40L/m <sup>2</sup>  |
| 機械泡水溶液                                | 2.40L/m <sup>2</sup>  |
| 第三種粉末                                 | 0.96kg/m <sup>2</sup> |

別表3


| 消火薬剤    | 容量又は重量                | 性能                    |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 機械泡水溶液  | 2.40L/m <sup>2</sup>  | 80mL/s m <sup>2</sup> |
| 二酸化炭素   | 2.40kg/m <sup>2</sup> | 240g/s m <sup>2</sup> |
| ハロン2402 | 1.60kg/m <sup>2</sup> | 160g/s m <sup>2</sup> |
| ハロン1211 | 1.44kg/m <sup>2</sup> | 144g/s m <sup>2</sup> |
| ハロン1311 | 1.28kg/m <sup>2</sup> | 128g/s m <sup>2</sup> |
| 第一種粉末   | 1.60kg/m <sup>2</sup> | 160g/s m <sup>2</sup> |
| 第二種粉末   | 0.96kg/m <sup>2</sup> | 96g/s m <sup>2</sup>  |
| 第三種粉末   | 0.96kg/m <sup>2</sup> | 96g/s m <sup>2</sup>  |
| 第四種粉末   | 0.64kg/m <sup>2</sup> | 64g/s m <sup>2</sup>  |

別図 1

第1消火試験図

〔単位：ミリメートル〕

$l$  : 公称防護面積の一辺の長さ  
をいう。



別図2


第2 消火試験図

〔単位：ミリメートル〕


(平面)

消火用クリブ

放出口



放出口



2,500

(側面)


(正面)

別図 3

### 第3 消火試験図

(単位：ミリメートル)


$\ell$  : 公称防護面積の一辺の長さをいう。



別図4

## 第4 消火試験図

〔単位：ミリメートル〕


 $\ell$ ：公称防護面積の一辺の長さ  
をいう。

別図5


着火用クリブ皿図

（単位：ミリメートル）

（平 面）




15□杉気乾材



別添6

消火試験用クリブ火災模型図

(単位：ミリメートル)



## 別記2

## 消火実験基準

## 1 前提条件

- (1) 可動式ブースの内装の仕上げは、実際のものと同一の仕様とすること。ただし、実際のものに複数の仕様がある場合は、不燃性能の低い仕様のものとする。
- (2) 可動式ブース内には、実際に収容が想定される家具を配置すること。ただし、実際の家具に複数の仕様がある場合は、発熱量が最も大きい家具（例：クッション材が主にポリウレタンで構成されたソファ）を配置すること。
- (3) 可動式ブース内の照明器具は、実際のものと同一とすること。
- (4) 可動式ブースに空調設備がある場合は、通常想定される運転状態とすること。
- (5) 可動式ブース前面の扉は開放した状態とすること。ただし、自動閉鎖装置が設けられている場合はこの限りでない。

## 2 可動式ブースの要件

- (1) 可動式ブースの天井及び壁は不燃材料で仕上げられていること。
- (2) 可動式ブース内に住宅用下方放出型自動消火装置が設置されていること。
- (3) (2)の住宅用下方放出型自動消火装置について、パッケージ型自動消火設備Ⅱ型の点検基準（該当する点検項目に限る。）の例により点検が実施され、適切に維持管理されていること。

## 3 実験条件及び判定基準

- (1) 前2に掲げる要件を満たしている可動式ブースの場合

## ア 実験条件

- (ア) 試験は、屋内の試験室内で実施すること。
- (イ) 着火箇所は、発熱量が最も大きい家具等の最も速く延焼が拡大すると想定される箇所（例：ソファ座面の背もたれ側）の1箇所とし、助燃剤として、ノルマルヘプタン（50ml）を染み込ませた綿ウエスを用いること。

## イ 判定基準

着火の確認から20分以内において、有炎現象が認められず、かつ、その後5分間はその状態が継続すること。

- (2) 前2以外の可動式ブースの場合

## ア 実験基準

- 3(1)アの例によるほか、次によること。
- (ア) 熱量を計測する箇所は、次に掲げる部分から1.0 m離れた位置で、かつ、床面から高さ1.5 mの位置に設定すること（別図1参照）。
  - a 可動式ブース内を目視できる部分が存する面（光が透過する面を含む）の中心
  - b 出入口扉（自動閉鎖装置が設けられている場合を除く）の中心
- (イ) 一酸化炭素濃度を計測する箇所は、開口部（出入口扉（自動閉鎖装置が設けられている場合を除く）・排気口等）の中心から1.0 m離れた位置で、かつ、床面から高さ1.8 mの位置に設定すること（別図2参照）。

ただし、出入口扉が自動閉鎖装置により閉鎖されており、かつ、排気口が可動式ブースの屋根部分にある場合で、当該排気口の直近において計測する場合は、これによらないことができる。
- (ウ) (ア)及び(イ)の計測は、実験の終了まで継続して行うこと。

## イ 判定基準


- (ア) 着火の確認から20分以内において、有炎現象が認められず、かつ、その後5分間はその状態が継続すること。

- (イ) (ア)の間は、熱量が3 kW/m<sup>2</sup>未満で、かつ、一酸化炭素濃度の最大値が1,000ppm 以下であること。

#### 4 その他

実験を実施していない可動式ブース（以下「実験未実施可動式ブース」という。）のうち、当該可動式ブースよりも床面積が大なる可動式ブース及び小なる可動式ブース（実験未実施可動式ブースと仕様（内装の仕上げ、家具、照明器具、空調設備、扉及び消火装置等）が同一のものに限る。）が、3に定める判定基準に適合している場合は、実験を実施せずとも当該判定基準に適合しているものとして取り扱うことができる。

別図 1



別図 2

