

様式第2号（その2）（第4条、第5条、第9条関係）

整備項目表（小規模建築物）

○整備基準

1 出入口

整備項目	適用	整備状況	備考
① 幅は85cm以上であるか（構造上困難な場合又は車椅子使用者が直進できる場合は、80cm以上）（1以上）		適・否	
② 通行の際に支障となる段を設けていないか（介助等により通行することが可能となる場合は免除）（1以上）		適・否	

注意1 整備状況欄には、該当する方へ○を付けてください。該当する特定施設等がない場合は斜線を記入してください。（以下同じ。）

2 便所

整備項目	適用	整備状況	備考
① 「準車椅子使用者用便所」を設けているか（1以上）	—	—	
(1) 腰掛便座、手すり等が適切に配置されているか	◎□	適・否	
(2) 車椅子で円滑に利用できる空間が確保されているか	◎□	適・否	
② 出入口	—	—	
(1) 幅は85cm以上であるか（構造上困難な場合又は車椅子使用者が出入りできる場合は、80cm以上）	◎□	適・否	
(2) 戸は車椅子使用者が通過しやすく、前後に高低差がないか	◎□	適・否	
③ 標識	—	—	
(1) 見やすい位置に設置されているか	◎□	適・否	
(2) JISZ8210に適合しているか	◎□	適・否	

注意1 適用欄の各印は、次に掲げる者が利用するものについて適用することを示す。（以下同じ。）

◎：不特定かつ多数の者

□：主として高齢者、障害者等

無印：不特定かつ多数の者、主として高齢者、障害者等、主として視覚障害者又は多数の者

3 敷地内の通路

整備項目	適用	整備状況	備考
① 幅は1.2m以上であるか（1以上）		適・否	
② 通行の際に支障となる段を設けていないか（介助等により通行することが可能となる場合は免除）（1以上）		適・否	

連絡先 住所

氏名 電話番号