

様式第2号（その6）（第4条、第5条、第9条関係）

整備項目表（路外駐車場）

整備項目		整備状況	摘要
①	路外駐車場車椅子使用者用駐車施設を設けているか（1以上） (1) 幅は3.5m以上であるか (2) 見やすい方法による表示がしてあるか (3) ②の経路の長さはできるだけ短い位置に設けているか	*1  適・否 適・否 適・否	有・無
②	路外駐車場移動等円滑化経路を設けているか（1以上） (1) 段を設けていないか (2) 出入口の幅は80cm以上であるか (3) 通路の幅は1.2m以上であるか (4) 車椅子の転回に支障がない場所を設けているか（区間50m以内ごと）	*2  適・否 適・否 適・否 適・否	有・無
③	傾斜路を設ける場合の構造 (1) 段に代わる傾斜路の幅は1.2m以上であるか （段に併設する場合は90cm以上） (2) 勾配は12分の1を超えていないか (3) 高さ75cm以内ごとに踏幅が1.5m以上の踊場を設けているか （高さが75cmを超えるもの（勾配が20分の1を超えるものに限る。）） (4) 手すりがあるか（勾配が12分の1を超え、又は高さが16cmを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分に限る。）	*3  適・否 適・否 適・否	有・無

注意1 \*1印は、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車（いずれも側車付きのものを除く。）の駐車のための駐車場については、この限りでない。

注意2 \*2印は、傾斜路を併設する場合は、この限りでない。

注意3 \*3印は、高さが16cm以下のものにあつては、8分の1を超えないこと。