

資料9 電気・機械要求性能表

室名	電灯	コンセント	LAN/Wi-Fi		OA	電話		TV	館内放送	緊急放送	映像音響	非常呼出	電波時計	機械警備	給水	給湯	ガス	空調	備考
	照度（Lx）		行政	フリー	フロア	外線	内線	受信											
公民館																			
講座室	500以上	○	－	△	－	－	○	－	○	○	○	－	○	－	－	－	－	○	移動式音響ワゴンによる映像音響設備対応
会議室	500以上	○	－	△	－	－	○	－	○	○	－	－	○	－	－	－	－	○	
コミュニティルーム	500以上	○	－	△	－	－	○	－	○	○	－	－	○	－	－	－	－	○	
和室	500以上	○	－	△	－	－	○	－	○	○	－	－	○	－	○	○	－	○	茶道用水屋、炉（電熱式）
調理実習室	500以上	○	－	△	－	－	○	－	○	○	－	－	○	－	○	○	○	○	
多目的ホール	500以上	○	－	△	－	－	○	－	○	○	○	－	○	－	－	－	－	○	移動式音響ワゴンによる映像音響設備対応
事務室（更衣室含む）	750以上	○	△	△	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	－	－	－	○	
職員用更衣室（男女別）	200以上	○	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	○	流し台設置
給湯室	200以上	○	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	○	○	－	－	
印刷室	200以上	○	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	○	
倉庫	200以上	○	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	空調（ロビー、廊下） ※調理実習室にLPガス導入をしない場合、給湯室にてLPガス導入
公民館内共用部（廊下、給湯室、倉庫、機械室等）	150以上	○	－	△	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	○	○	※	○	
児童センター																			
集会室	500以上	○	－	△	－	－	－	－	○	○	－	－	○	－	－	－	－	○	
創作活動室	500以上	○	－	△	－	－	－	－	○	○	－	－	○	－	－	－	－	○	
相談室	500以上	○	－	△	－	－	－	－	○	○	－	－	○	－	－	－	－	○	
図書室	500以上	○	－	△	－	－	－	－	○	○	－	－	○	－	－	－	－	○	
事務室（更衣室含む）	750以上	○	△	△	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	－	－	－	○	
職員用更衣室（男女別）	200以上	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	○	
給湯室	200以上	○	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	○	○	○	－	流し台設置
トイレ	200以上	○	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	○	○	－	○	
乳幼児室 （授乳・おむつ交換室あり）	300以上	○	－	△	－	－	－	－	○	○	－	－	○	－	○	○	－	○	調乳台、流し台設置
児童センター内共用部（廊下、倉庫等）	200以上	○	－	△	－	－	－	－	○	○	－	－	－	○出入口	○	○	－	○	
備蓄倉庫																			
備蓄倉庫	200以上	○	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	
屋内スポーツ施設（民間施設）																			
屋内スポーツ施設	1500以上	○	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	○	
器具庫	200以上	○	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	
更衣室	200以上	○	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	○	
事務室	750以上	○	－	－	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	－	－	－	○	
共用部（廊下等）	200以上	○	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	
共用施設																			
共用部（エントランスロビー、管理事務、トイレ、廊下、階段、ELV、機械室等）	200以上	○	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	トイレ：手洗い、スロップシンク設置、温水洗浄・暖房便座用コンセント、女性用トイレ擬音装置

○：本事業にて設置、△：本事業にて配管配線し、本市にてLAN設備を敷設