

資料6 電気・機械要求性能表

	電灯 照度(Lx)	動力 コンセント (200V)	LAN(有線) ※無線は施設全体		フリー アクセス フロア	電話		電波 時計	TV 受信 設備	放送	個別 映像 音響	機械 警備	ITV カメラ	非常 呼出	空調		備考	
			管理者用	一般用		外線	内線								冷房	暖房		
メイン棟	多目的研修室	500以上	—	○	—	○	—	○	○	○	○	○	—	—	○	○		
	アリーナエリア	500以上	—	○	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	○	○		
	スポーツテックラボ	500以上	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	○	○		
	ジムエリア	500以上	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	○	○		
	リカバリールーム											○			○	○		
	サウナ	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—		○				
	アイスバス	200以上	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—		○				
	温浴施設	200以上	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—		○				
	脱衣室	200以上	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—		—				
	データルーム(小会議室)	500以上	—	○	—	○	—	○	○	—	○	—	○	—	—	○	○	
	相談室	200以上	—	○	—	○	—	○	○	—	○	—	○	—	—	○	○	
	カフェ	500以上	○	○	—	—	○	○	○	○	○	—	○	—	—	○	○	手洗い、厨房設置
	ロッカールーム	200以上	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	—	○	○	
	受付・事務所	750以上	—	○	—	○	○	○	○	○	○	—	管理	管理	管理	○	○	給湯コーナー設置
	共用部												○			○	○	
	男性用トイレ	200以上	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—		—	—			手洗い、スロップシンク設置
	女性用トイレ	200以上	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—		—	—			手洗い、スロップシンク設置
	車椅子使用者用便房	200以上	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—		○				手洗い設置
エントランスホール	200以上	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—		○	—				
廊下	100以上	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—		○	—				
階段	150以上	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—		—	—				
屋外施設	多目的グラウンド	100以上	—	—	—	—	—	○	—	—	—		○	—	—	—	手洗い設置	
	器具庫	200以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—		○	—	—	—		
	駐車場	10以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—		○	—	—	—		
	駐輪場	10以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—		○	—	—	—		

※給水・給湯及び一般電源は適宜とする。