

車椅子使用者用便房の建築物ごとの仕様			内接円1.8mタイプ	内接円1.5mタイプ	簡易便房	小規模施設における 車いす使用者用便房
種別	規模	想定用途	建築標準設計p2-134 適合仕様	建築標準設計p2-133を標準に 内接円1.5m以上は必須	建築標準設計p2-145 適合仕様	彩の国人にやさしい建物づくり 連絡協議会仕様
特別特定建築物 (令第5条)	2000㎡以上	病院,劇場,大規模店舗 ホテル,公立小学校等	●	◎	△	×
	500㎡超～ 2000未満	物販店、飲食店等	○	◎	△	×
	500㎡以下	診療所、物販店、 飲食店等	○	●	◎	◎
県条例追加 特定建築物 (令第4条)	2000㎡以上	私立小学校、高校、 大学、共同住宅等	○	◎	△	×
	500㎡超～ 2000未満	幼稚園、認可保育園	○	◎	△	×
	500㎡以下	認可保育園	○	●	◎	◎

○推奨

●積極的に推奨

◎義務

△用途変更等の既存利用で、構造上やむを得ない場合に採用可