

特定小規模施設用自動火災報知設備試験結果報告書												
試験実施日			年	月	日							
試験実施者												
住所												
氏名				印								
用途	() 項 ・											
延べ面積	m ²	階数	地上	階	地階	階						
受信機	蓄積式・二信号式・アナログ式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・その他()											
	P・GP型		級	回線数	/	R・GR型	自火報点数	点	その他点数	点	予備点数	点
	定格電圧	AC	V・DC		V							
	予備電源	NiCd・その他()			V AH							
発信機	型		級	屋内型		個	屋外型		個			
	(無線式		型	屋内型		個	屋外型		個			
中継器	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他()		回線	予備電源 有(V AH)・無		設置台数	台					
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他()		回線	予備電源 有(V AH)・無		設置台数	台					
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他()		回線	予備電源 有(V AH)・無		設置台数	台					
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他()		回線	予備電源 有(V AH)・無		設置台数	台					
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他()		回線	予備電源 有(V AH)・無		設置台数	台					
感知器	機 種			自	遠	種 別	個 数					
	光電式 スポット型 (無線式・連動型・警報機能付き)			○	/	2種	個					
	定温式 スポット型 (無線式・連動型・警報機能付き)			○	/	特種	個					
	式 型 ()					種	個					
	式 型 ()					種	個					
	式 型 ()					種	個					
	式 型 ()					種	個					
	式 型 ()					種	個					
	式 型 ()					種	個					
	式 型 ()					種	個					
音響装置	種 別		種 類	電 圧	電 流	個 数						
	主音響装置 (内蔵されているものを除く。)			DC V	mA	個						
	副音響装置 (内蔵されているものを除く。)			DC V	mA	個						
	地 区 音 響 装 置			DC V	mA	個						
				DC V	mA	個						
	放送設備との連動			有 ・ 無								
鳴 動 方 式			(一斉鳴動) ・ 区分鳴動									

試 験 項 目		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果	
外 観	警戒区域	警 戒 区 域 の 設 定	_____	
	受 信 機	設 置 場 所 等	設 置 場 所	_____
			周 围 の 状 況 ・ 操 作 性	_____
			設 置 状 況	_____
		構 造 ・ 性 能	_____	
		操 作 部	床 面 か ら の 高 さ _____ m	
	予 備 品 等	_____		
	中 継 器	設 置 場 所 等	_____	
		構 造 ・ 性 能	_____	
		予 備 品 等	_____	
電 源 (電池を除く。)	常 用 電 源	AC _____ V		
	非 常 電 源 の 種 別	非常電源専用受電設備・蓄電池設備		
試 験 器	警 戒 状 況 ・ 設 置 状 況 ・ 構 造 ・ 性 能	差 動 式 ス ポ ッ ト 型	_____	
		定 温 式 ス ポ ッ ト 型	_____	
		補 償 式 ス ポ ッ ト 型	_____	
		熱 複 合 式 ス ポ ッ ト 型	_____	
		熱 ア ナ ログ 式 ス ポ ッ ト 型	_____	
		煙 感 知 器 (ア ナ ログ 式 を 除 く。)	_____	
		イ オン 化 ア ナ ログ 式 ス ポ ッ ト 型	_____	
		光 電 ア ナ ログ 式 ス ポ ッ ト 型	_____	
		熱 煙 複 合 式 ス ポ ッ ト 型	_____	
		炎 感 知 器	_____	
発 信 機	設 置 場 所 等	_____		
	構 造 ・ 性 能	_____		
表 示 灯	設 置 場 所 等	_____		
	構 造	_____		
地 区 音 響 装 置	設 置 場 所 等	_____		
	構 造	_____		

試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果	
機 能 試 験	配 線	共 通 線 試 験	————		
		送 り 配 線 試 験	試 験 回 線 — 1	————	
			試 験 回 線 — 2	————	
	試 験 回 線 — 3		————		
	無 線 設 備	通 信 試 験	————		
	受	火 災 表 示 試 験	火 災 表 示 状 況	————	
			保 持 機 能	————	
			2 信 号 式 の 機 能	————	
			蓄 積 式 の 機 能	————	
		注 意 表 示 試 験	注 意 表 示 状 況	————	
		設 定 表 示 温 度 試 験	設 定 表 示 温 度 等	————	
		回 路 導 通 試 験		————	
	信	同 時 作 動 試 験	常 用 電 源 使 用 時	————	
			予 備 電 源 使 用 時	————	
	機	感 知 器 作 動 試 験	自 動 試 験 機 能 を 有 す る も の	————	
			遠 隔 試 験 機 能 を 有 す る も の	————	
	試	予 備 電 源 試 験	電 源 自 動 切 替 機 能	————	
			電 圧		V
		非 常 電 源 試 験	電 源 自 動 切 替 機 能	————	
		付 属 装 置 試 験		————	
中	相 互 作 動 試 験	相 互 通 話 状 況	————		
		地 区 音 響 装 置 鳴 動 状 況	————		
継 器	設 定 表 示 温 度 試 験	設 定 表 示 温 度 等	————		
	回 路 導 通 試 験		————		
	予 備 電 源 試 験 (予 備 電 源 を 有 す る も の)	電 源 自 動 切 替 機 能	————		
		電 圧		V	
	感 知 器	作 動 試 験	(その2)による		
	発 信 機	作 動 試 験	————		
地 区 音 響 装 置	鳴 動 方 式 試 験	————			
	作 動 試 験	(その2)による			
備 考	連動型警報機能付き感知器使用で警戒区域は1のため(その2)の警戒区域名称部には感知器設置場所を記載する。				

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3 非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

4 蓄積式中継器の機能試験は、感知器の作動試験及び発信機の作動により確認するものとする。

5 複合式の感知器の試験は、それぞれの種別に応じて行うものとする。

特定小規模施設用自動火災報知設備

(その2)

感知器設置場所		差 動 式 ス ポ ッ ト 型	補 償 式 ス ポ ッ ト 型	定 温 式 ス ポ ッ ト 型	煙感知器		多 信 号 式			アナログ式		炎 感 知 器	地 区 音 響 装 置	結 果
受 信 機 の 表 示 番 号	名 称				イ オ ン 化 式 ス ポ ッ ト 型	光 電 式 ス ポ ッ ト 型	熱 複 合 式 ス ポ ッ ト 型	煙 複 合 式 ス ポ ッ ト 型	熱 煙 複 合 式 ス ポ ッ ト 型	そ の 他 の 多 信 号 感 知 器	熱 ア ナ ロ グ 式 ス ポ ッ ト 型			
		熱	煙	イ オ ン 化 式 ス ポ ッ ト 型							光 電 式 ス ポ ッ ト 型			
合	計													—

- 備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。(受信機を設置する場合に限る。)
 3 アナログ式及び自動試験機能付きのものは、階又は警戒区域ごとに設置されている個数を記入すること。