

【質問に対する回答】


(仮称) さいたまセントラルパーク基本設計業務 (ゼロ債)

提出された質問について、次のとおり回答します。

番号	質問	回答
1	要求水準書 P.2 に記載のある「参考図 基本計画時点の平面図」には、ビジターセンターが記載されていますが、ビジターセンター等の建築物の基本設計は本業務に含まれないとの認識でよいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	要求水準書 P.4 に記載のある「現地盤高測量 (別途、契約済み・履行中)」から提供されるデータは、三次元点群データに加えて、オルソ画像や周辺道路・舗装、水路等の地物境界線の情報は含まれるのでしょうか。	提供するデータは設計対象地の三次元点群データ及びオルソ画像です。なお、設計対象地周辺の情報についても同様に含まれております。
3	要求水準書 P.4 に記載のある「現地盤高測量 (別途、契約済み・履行中)」は、いつごろ成果品を提供いただけるのでしょうか。	契約期間が令和 8 年 12 月 28 日までとなり、成果品の納品を受けた後の提供となります。ただし、測量業務受託者との協議のうえ、早期の提供を予定しております。
4	要求水準書 P.5 に記載のある「地質調査 (別途、契約済み・履行中)」の調査計画 (調査位置、原位置試験項目、室内土質試験項目) をご提示いただきたい。	調査計画項目は以下のとおりです。なお、内容については現地の状況により変更となる場合があります。 【調査位置】 別紙のとおり 【調査・試験項目】 ・土質ボーリング ・標準貫入試験 ・シンウォールサンプリング ・スウェーデン式サウンディング試験 ・地下水位観測 ・水文調査 ・水質分析 【室内土質試験項目】 ・土粒子の密度試験 ・土の含水比試験 ・土の粒度試験 ・土の液性限界試験

		<ul style="list-style-type: none"> ・土の塑性限界試験 ・土の湿潤密度試験 ・土の有機物含有量試験 ・土の圧密試験 ・土の一軸圧縮試験 ・三軸圧縮試験（UU 試験） ・三軸圧縮試験（CU 試験）
5	<p>要求水準書 P.5 に記載のある「地質調査（別途、契約済み・履行中）」は、いつごろ成果品を提供いただけるのでしょうか。</p>	<p>契約期間が令和 8 年 12 月 28 日までとなり、成果品の納品を受けた後の提供となります。ただし、地質調査業務受託者との協議のうえ、早期の提供を予定しております。</p>
6	<p>要求水準書 P.7 「9. 担当技術者 （1）公園基本設計」のなお書きにおいて「技術士（建設部門「建設環境」）は評価対象にはならないでしょうか。</p>	<p>要求水準書に記載のとおりです。ただし、企画提案実施要領 P.13 別表 4 「企画提案内容及び審査の視点」に則り、評価される場合があります。</p>

地質調査位置図



凡例 ● : 土質ボーリング ■ : 地下水位観測 ▲ : スウェーデン式サウンディング試験

※調査位置は質問回答時点の予定位置であり、状況により変更となる場合があります。