

指定管理者実施修繕実績

令和5年度

No.	実施月	工事・修繕名	修繕内容
1	4月	会議室カーペット貼り工事	会議室にカーペット貼り工事を実施
2	5月	駐車場ライン工事	駐車場ラインを新しくラインの引き直しを実施
3	5月	屋内消火栓設備不良修繕	屋内消火栓の水漏れ修繕を実施
4	5月	誘導灯設備不良修繕	切替点灯不良のため修繕
5	7月	2階和室エアコン水漏れ修繕	エアコン使用時に水が漏れた為、ドレンを専用のバキュームで吸い取り、埃を取り除いた
6	10月	シャワーヘッドメンテナンス	シャワーヘッドメンテナンス料
7	2月	油圧マシン修理(77°ドミル)	油圧マシン(アブドミナル)シリンダーが折れてしまった為、交換を実施
8	2月	パソコン修理データ取り出し	パソコン起動しなくなり、パソコン内のデータ取り出しを実施

令和6年度

No.	実施月	工事・修繕名	修繕内容
1	5月	屋内消火栓ホース交換作業	40Aホース5本は製造より10年を経過したため、消火栓ホースの変更を実施
2	7月	2階エリア煙感知器2個の故障、受信機交換作業	落雷の影響で、煙感知器2個の故障、受信機内回路の抵抗故障したため、交換作業を実施
3	8月	2階和室空調機清掃作業	使用中空調機から、水が漏れる為、ドレン管清掃を実施
4	8月	1階エリア、電気移設のため仮設コンセント設置	1階エリア(更衣室内)スポットクーラー設置後、ブレーカが落ちてしまった為、電気の移設のため仮設コンセント設置
5	10月	外トイレ(和式トイレ)の個室内のバルブ変更	バルブ部分を購入し修理実施
6	11月	外トイレ(様式トイレ)の個室内の便座を変更	便座部分を購入し修理実施
7	3月	正面入口扉修繕	扉の修理
8	3月	事務所扉、トイレ扉、集会室床等修理	事務所扉修理、トイレ扉修理、2階集会室床等の修理

令和7年度

No.	実施月	工事・修繕名	修繕内容
1	4月	3階和室畳替え(6枚分)	畳が切れてささくれ立っていて危険だったため、畳替えを実施
2	5月	跳箱・台頭布部分張替	跳箱1段目の布部分に穴が開き危険だったため、張替えを実施(小学生用)
3	6月	消火器の使用期間が過ぎたため、新しい消火器に変更	消火器の使用期間が過ぎたため、新しい消火器に変更(9本分)
4	7月	自動火災報知器の交換工事	自動火災報知器の不具合のため、交換工事を行った
5	9月	シャワーの水量、出方確認し修正	シャワーの水量や出る時間に差があるため、全シャワーを点検し一律に修正した
6	11月	跳箱・台頭布部分張替	跳箱1段目の布部分に穴が開き危険だったため、張替えを実施(幼児用)
7	11月	誘導灯不良のため、交換工事	競技場内誘導灯不良のため、交換工事
8	12月	誘導灯不良のため、交換工事	3階集会室前誘導灯不良のため、交換工事
9	3月	廊下、階段床面修繕、競技場内コンセント修繕費用	廊下、階段床面修繕、競技場内コンセント修繕費用