



報道機関 各位

記者発表資料

令和3年8月18日（水）

問い合わせ先：スポーツ振興課

課長：石川

担当：増永、三石

電話：829-1729

内線：2236

サイデン化学アリーナのプール施設で基準値を上回るレジオネラ属菌が
検出されました

サイデン化学アリーナのプール施設において、基準値を上回るレジオネラ属菌が
検出されたため、報告いたします。

1 発生場所

サイデン化学アリーナ プール施設 （さいたま市桜区道場4-3-1）

2 経 過

令和3年8月3日に実施したプール水等水質検査の結果について、令和3年
8月18日、指定管理者（スポーツのまち さいたまパートナーズ）から市に対
して報告があり、さいたま市プール維持管理要綱で規定された基準値
（10CFU/100ml 未満）を上回る 10CFU/100ml のレジオネラ属菌が検出されまし
た。

プールの水からはレジオネラ属菌は検出されませんでした。プールの循環
ろ過機から検出されたため、プールが汚染される可能性があることから、プー
ルの利用を停止いたしました。

3 利用者の状況

1日平均の利用者数は324名です。（令和2年8月度の実績）

※現時点では体調不良等を訴える利用者はいません。

4 対応の状況

プールの水抜きを行い、プール内及び循環ろ過機の清掃を実施後、水質の再
検査を行う予定です。再検査の結果が判明する日まで、プールの利用を禁止して
います。利用再開につきましては市のホームページ等でお知らせいたします。

また、利用者等で体調不良等があった場合、お申し出いただくよう施設から利
用者に対して呼びかけます。

※問合せ先はサイデン化学アリーナ TEL048（851）5050 でも対応可能です。